PRZEBUDOWA

PODM. NIEUŻYWANE

DRZWI ZABLOKOWANE

ŚCIANKA TYMCZASOWA

H.p.poż.

zaślepić pionowe kanalizacji deszczowej od klo IV-I włączenie do istn. kanalizacji

zaślepić pionowe kanalizacji deszczowej od klo 18 i włączenie do istn. kanalizacji

zaślepić pionowe kanalizacji deszczowej od klo 19-I włączenie do istn. kanalizacji

UWAGA:
Podejścia pod piony 16, 17,20, 23,29 przewidziane dla etapu docelowego i niewykorzystane w I etapie, należy pod poziomem posadzki szczelnie zaślepić , obudować i zlicować z poziomem podłogi.

LEGENDA:
- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja

intech Sp. z o.o. 60-112 Poznań ul. Kościelna 39 tel./fax 061/8320 325 e-mail: biuro@intech.poznan.pl		TYTUŁ RYSUNKU: Etap przejściowy,rzut II piętra instalacje wody zinmej , ciepłej , cyrkulacji , P.poż i technologiczne.	
INWESTOR: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul.Juraszów 7/19 60-479 Poznań		PROJEKTOWAŁ/OPRACOWAŁ.: mgr inż. Barbara Jabłońska nr upr. 285/PW/94 ; 286/PW/94	PODPIS
INWESTYCJA: Przebudowa i rozbudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Jarłaczyk nr upr.7131/67/P/2002	PODPIS
BRANŻA: Instalacje sanitarne	STADIUM / DATA: PB kwiecień 2008	SYMBOL PROJEKTU: 19/07	SKALA: 1:100
			NR RYSUNKU: PB-IS-02