

NR OBWODU	Moc zainstalowana Pi [kW]	przewód YDY2o	zabezpieczenie	NAZWA ODBIORNIKA
EW	0,5	3x1,5	10A	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE / AW
OK	0,3	3x1,5	10A	OŚWIETLENIE KUCHNIA
GK2	1,8	3x2,5	16A	GNIAZDA WTYKOWE POKÓJ 2
GK1	1,8	3x2,5	16A	GNIAZDA WTYKOWE POKÓJ 1
GF2	8,0	5x2,5	16 A	GNIAZDA KUCHNIA 3FAZ.
GF1	8,0	5x2,5	16 A	GNIAZDA KUCHNIA 3FAZ.
W2	0,3	3x1,5	16 A	WENTYLATOR 2-BIEGOWY
O2	0,5	3x1,5	10A	OŚWIETLENIE
G8	1,4	3x2,5	16 A	GNIAZDA WTYKOWE ŁAZIENKA / WC
G7			16A	REZERWA
G6	1,2	3x2,5	16A	GNIAZDA WTYKOWE POKÓJ 2
G5	1,2	3x2,5	16A	GNIAZDA WTYKOWE POKÓJ 1
W1	0,3	3x1,5	16 A	WENTYLATOR 2-BIEGOWY
O1	0,7	3x1,5	10A	OŚWIETLENIE
G4	1,4	3x2,5	16 A	GNIAZDA WTYKOWE ŁAZIENKA / WC
G3	1,2	3x2,5	16A	GNIAZDA WTYKOWE POKÓJ 3
G2	1,2	3x2,5	16A	GNIAZDA WTYKOWE POKÓJ 2
G1	1,2	3x2,5	16A	GNIAZDA WTYKOWE POKÓJ 1
				LAMPI KONTROLI NAPIĘCIA
				OCHRONA PRZEPięCIOWA

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ-SZYBKIE WYŁĄCZANIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TNS

KIEROWNIK
mgr inż. Artur Kaczmarczyk
Upr. Bud. SLK /0030/OWOK/03

SOLIS TECH ul. Ciołkosa 56 30-443 Kraków		www.solistech.pl biuro@solistech.pl		mobile: 502 537 964 tel./fax 12 653 01 89	
INWESTOR: Politechnika Częstochowska Ul. Dąbrowskiego 69 42 - 201 Częstochowa		TEMAT: przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 „Błęźniak” Politechniki Częstochowskiej			
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA		DATA: SIERPIEŃ 2011	
PROJEKTANT: mgr. inż. Bogusław Jedrzejowski		PODPIS:		STADIUM: WYKONAWCZY	
SPRAWDZAJĄCY: mgr. inż. Wojciech Bała		PODPIS:		SKALA: 1:50	
OPRACOWAŁ: tech. Piotr Kania		PODPIS:		TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TP/3	
				NR RYS: <div style="font-size: 2em; text-align: center;">E-25</div>	