2.1	KLATKA SCHODOWA	2.30	TOALETA	2.59	ŁAZIENKA
2.2	KLATKA SCHODOWA	2.31	PRZEDPOKÓJ	2.60	PRZEDPOKÓJ
2.3	KORYTARZ	2.32	ŁAZIENKA	2.61	TOALETA
2.4	KORYTARZ	2.33	POKÓJ	2.62	POKÓJ
2.5	KORYTARZ	2.34	POKÓJ	2.63	POKÓJ
2.6	POKÓJ	2.35	POKÓJ	2.64	POKÓJ
2.7	TOALETA	2.36	ŁAZIENKA	2.65	TOALETA
2.8	POKÓJ	2.37	PRZEDPOKÓJ	2.66	PRZEDPOKÓJ
2.9	POKÓJ	2.38	TOALETA	2.67	ŁAZIENKA
2.10	ŁAZIENKA	2.39	POKÓJ	2.68	POKÓJ
2.11	PRZEDPOKÓJ	2.40	POKÓJ	2.69	POKÓJ
2.12	ŁAZIENKA	2.41	POKÓJ	2.70	POKÓJ
2.13	POKÓJ	2.42	TOALETA	2.71	ŁAZIENKA
2.14	POKÓJ	2.43	PRZEDPOKÓJ	2.72	PRZEDPOKÓJ
2.15	TOALETA	2.44	ŁAZIENKA	2.73	TOALETA
2.16	PRZEDPOKÓJ	2.45	POKÓJ		RAZEM: 870 50m2
2.17	ŁAZIENKA	2.46	POKÓJ		
2.18	POKÓJ	2.47	POKÓJ		
2.19	POKÓJ	2.48	ŁAZIENKA		
2.20	POKÓJ	2.49	PRZEDPOKÓJ		
2.21	TOALETA	2.50	TOALETA		
2.22	PRZEDPOKÓJ	2.51	ŁAZIENKA		
2.23	POKÓJ	2.52	POKÓJ		
2.24	POKÓJ	2.53	POKÓJ		
2.25	ŁAZIENKA	2.54	POKÓJ		
2.26	PRZEDPOKÓJ	2.55	TOALETA		
2.27	TOALETA	2.56	PRZEDPOKÓJ		
2.28	POKÓJ	2.57	POKÓJ		
2.29	POKÓJ	2.58	POKÓJ		

LEGENDA:

- POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY - ~~MCR-SWSM6~~ 93 - 65DFC
- POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY - ~~ABT-S2010~~ 95 - 78DFC
- POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY - ~~ABT-S136~~ 95 - 78DFC
- POŻAROWY GŁOŚNIK PROJEKTOROWY - ~~MCR-SMSP20~~ 65D - 53

MIKROFON STRAŻAKA — MIKROFON STRAŻAKA - ABT-V200MS

MIKROFON STREFOWY — MIKROFON STREFOWY - ABT-V200M

CDSO — CENTRALA DSO - SZAFA RACK 42U 600x600mm

UWAGA:
WSZYSTKIE GŁOŚNIKI POŻAROWE MUSZĄ POSIADAĆ
AKTUALNY CERTYFIKAT NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 54-24
ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP
DO STOSOWANIA W SYSTEMACH DSO.

OKABLOWANIE:
LINIE GŁOŚNIKOWE: HDGs 2x1,5mm2 PH90
LUB HTKSH 1x2x1,4mm PH90
POZOSTAŁE WEDŁUG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE

Elektryczna
Czujka termiczna
Czujka optyczna
moduł EKW do sterowania zasuwami
FDP
Przycisk przeciwpożarowy
Sygnalizacja optyczno akustyczna
Czujka optyczna z wskaźnikiem zadziałania w kanałach kablowych

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej Kruczyk
upr. bud. dla specjalności inż.-bud. bez ograniczeń
nr ew. 0/2010 z dn. 01.01.2010

SOLIS TECH
ul. Cukrowa 36
33-443 Kąkolin
www.solis.pl
tel. 53 337 940
kruczyk@solis.pl

INWESTOR:		TEMAT:	przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 „Bliźniak" Politechniki Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska Ul. Dąbrowskiego 69 42 - 201 Częstochowa		BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
		BRANŻA:	SERWER211
PROJEKTOWAŁ: mgr. inż Bogusław Jaroszewski	PODPIS:	TYTUŁ:	RYSUNKOWY
		SKALA:	1:50
SPRAWDZIŁ/KIEROWNIK: mgr. inż Wojciech Bała	PODPIS:	NAZWA PLIKU:	KU1 PIĘTRA 0 - INSTALACJE DSO SAP
OPRACOWAŁ: tech. Piotr Kania	PODPIS:		
		NR RYS:	E-9