



Przewody instalacji solarmej prowadzone po dachu budynku należy dodatkowo zabezpieczyć paszczą z balachy ocynowanej gr. 0,7mm.

INWESTOR	Politechnika Krakowska
ADRES	31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
OBJEKT	Instalacja solarna
ZAMÓWIENIE	Budowa instalacji solarmy z technologią wspomagania ogrzewanie c.w.u. dla budynku 1-7, Domu Studenckiego nr 4 na dz. nr 2/98, obr. 6, jedn. ew. Nawa Huta przy ul. Skarżyskiej 9 w Krakowie
TYTUŁ	RYZYT DACHU - INSTALACJA SOLARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Stokan NIP: 6605/PBS/17
SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Grzegorz Wojaś 420/2001
NAZWA	WERSJA
WYKAZ	DATA
WYKAZ	01.2021
2	

