

ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LEGEND:

UWAGI

Należy przewidzieć ewentualne zmiany wynikające ze zmiany elementów i urządzeń.

Przebiegi instalacji mogą ulec zmianie z uwagi na zmiany obszarów podmu oraz zmiany wielkości i opraw oświetleniowych.

Rurociągi instalacji c.o. i c.t. izolować zgodnie z opisem technicznym.

Miejsca przejść instalacji c.o. i c.t. przez ściany stropy należy odpowiednio uszczelnić.

Przejszcia instalacji c.o. i c.t. przez przegrody o odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami szczelnym o odporności ogniowej równej przegrodzie.

Przed zamówieniem grzejników sprawdzić wymiary w miejscu montażu,

Rurociąg instalacji podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodny z warunkami technicznymi.

Przed i za urzqdzeniem wytwarzajcymi drgania nalez zainstalowa¢ króóce elastyczne.

Projekt należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami koordynacyjnymi instalacji na obiekcie.



±0.00=204,95 m.n.p.m

UNWAC

- [illegible]

DATA:

OPIS ZMI

Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Żeromskiego
CDOT w Krakowie

E:\THINK\WORTSLOT\GALK\PLUTTY\Wego\Wego.prn

ul. Dominikańskie 14
31-409 Kraków

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

[illegible]

FAZA PROJEK

PROJEKT BUDOWLAN

BRANZA:

SANNI ARINA

[illegible]

000-000000-14-0016

№	№	№
ТЕМАТ РЫСЛИНИК		

ROZWINIENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

DATA:	SKALA:
-------	--------

12.2020

Projekt jest ostateczny i prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie może być kopiowany ani rozpowszechniany w całości bądź w części bez pisemnej zgody autora. Być kopiowany może wyłącznie w celach naukowych i oświatowych.