INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACYJNEJ ORAZ HYDRANTOWE - RZUT PARTERU

LEGENDA:

INSTALACJE WODNE:

- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ DO NAWILŻACZY PAROWYCH

PW 01 — PROJEKTOWANE PIONY WODY ZIMNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI

PW.XL 01 — PROJEKTOWANE PIONY WODY ZIMNEJ DO SZAF KLIM. PREC.

PW.NA 01 — PROJEKTOWANE PIONY WODY ZIMNEJ DO CEN. WENTYL.

PH.PR 01 — PROJEKTOWANE PIONY HYDRANTOWE

HP25 — PROJEKTOWANY HYDRANT DN25 (DŁUGOŚĆ WĘŻA 30M)

ZH52 — PROJEKTOWANY HYDRANT DN52 (DŁUGOŚĆ WĘŻA 10M)

- zawór odcinający kulowy (Ø dostosowane do Ø rury)
- zawór spustowy podpionowy (Ø dostosowane do Ø rury)
- zawór regulacyjny Aquastorm C (Ø dostosowane do Ø rury)
- zawór zwrotny (Ø dostosowane do Ø rury)

- Wszystkie przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać za pomocą mas oraz opasek ogniochronnych o odpornośc ogniowej danej przegrody a pozostałą część otworu szczelnie uszczelniającą masą ogniową - typy zabezpieczeń pożarowych podano w opisie technicznym. Przejście instalacji przez strop między parterem a piwnicą wykonać jako EI120.
- Projektanci dopuszczają modyfikację lub zmianę przyjętych rozwiązań projektowych a wynikających z technologii oferenca robót czy dostawcy materiałów budowlanych pod warunkiem uzgodnienia ich w ramach nadzoru autorskiego z projektantami.

SCHEMAT INWESTYCJI:



±0.00=204,95 m.n.p.m.

UWAGA:

1. Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie,
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz projektami branżowymi,
3. Przed przystąpieniem do wykonawstwa przez oraz dostarczeniem zamówienia materiałów należy:
   - dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą wszystkich branż
   - dokonać wszelkich pomiarów kontrolnych na budowie oraz
   - dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i należytej staranności.
4. Skutki bezpodstawnie i zaniechanie lub do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę,
5. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do akceptacji:
   - próbki wszystkich materiałów wykończeniowych,
   - próbki kolorów wszystkich elementów,
   - dobór wszystkich elementów wyposażenia wnętrz,
   - dobór widocznych akcesoriów instalacyjnych
6. Wszystkie zmiany projektowe należy uzgodnić z projektantem na obowiązkowe o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezawaryjnej i jakości oraz użytkowe akceptacji Architekta,
7. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów,

DATA:	OPIS ZMIANY:	REWIZJA:

INWESTOR:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Sp. z o.o.
ul. Na Skarpie 66
31-913 Kraków

WYKONANIE:
TCE Structural Design & Consulting
ul. Lubicz 14
31-408 Kraków

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 24/07/1.0 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Sp. z o.o. przy ul. Na Skarpie 66 w Krakowie, polegająca na: wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wod-kan. c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, inst. hydrantowej, inst. elektrycznej i teletechnicznej, wymianie pokrycia dachowego oraz zagospodarowaniem terenu: przebudowie schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku i budowie pochylni dla niepełnosprawnych na działce nr 24/56, obręb km-47, ul. Na Skarpie 66 w Krakowie.

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
SANITARNA

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Hubert Śliwiec	MAP/0226/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Błażej Stępkowski	MAP/0345/PBS/18	

TEMAT RYSUNKU:
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACYJNEJ ORAZ HYDRANTOWE - RZUT PARTERU

DATA:	SKALA:	NR RYS.:
12.2020	1:100	BG-PR01-PB-IS-**WK05**

Projekt jest chroniony prawem autorskim ogólnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz. 1231) i nie wolno tych kopiowany ani rozpowszechniany w całości bądź w części bez pisemnej zgody autorów.