

Nr	Pomieszczenie	powierzchnia [m2]	wysokość [m]	kubatura [m3]	Strumień pow. naw. [m³/h]	Strumień pow. wyw. [m³/h]	Krotność wymian	Zespół nawiewy	Zespół wywiew.
ARCHIWUM GŁÓWNE									
A.0.10	Archium część niska	339,66	3,78	1283,91	2562	2562	2,0	N1	W1
A.0.10	Archium część wysoka	100,64	6,25	629	1258	1258	2,0	N1	W1

Nr	Pomieszczenie	powierzchnia [m2]	wysokość [m]	kubatura [m3]	Strumień pow. naw. [m³/h]	Strumień pow. wyw. [m³/h]	Krotność wymian	Zespół nawiewy	Zespół wywiew.
ZAPLECZE ARCHIWYUM									
A.0.1	Przedsiónek	4,95	3,2	15,84	naw. pośredni z A.0.2	20	1,3		W2
A.0.2	Korytarz	9,41	3,2	30,112	70	wyw. pośredni z A.0.1, A.0.7	2,3	N2	
A.0.3	Korytarz	13,61	3,2	43,552	110	wyw. pośredni z A.0.11, A.0.12	2,5	N2	
A.0.4	Pom. Archiwum podręczne	20,54	3,78	77,6412	80	80	1,0	N2	W2
A.0.5	WC pracowników	3,25	2,5	8,125	naw. pośredni z A.0.6	100	12,3		WC
A.0.6	Pom. Socjalne	13,23	2,5	33,075	100	wyw. pośredni z A.0.5	3,0	N2	
A.0.7	WC petentów	5,27	2,5	13,175	naw. pośredni z A.0.2	50	3,8		WC
A.0.8	Pom. Archiwum podręczne	6,75	2,5	16,875	naw. pośredni z A.0.9	40	2,4		W2
A.0.9	Pom. Biurowe	22,22	3,2	71,104	340	300+wyw. pośredni z A.0.8	4,8	N2	W2
A.0.11	Serwerownia	8,13	3,78	30,7314	naw. pośredni z A.0.3	60	2,0		WPT
A.0.12	pom. Gospodarcze	5,59	3,78	21,1302	naw. pośredni z A.0.3	50	2,4		WC

Nr	Pomieszczenie	powierzchnia [m2]	wysokość [m]	kubatura [m3]	Strumień pow. naw. [m³/h]	Strumień pow. wyw. [m³/h]	Krotność wymian	Zespół nawiewy	Zespół wywiew.
DERMATOLOGIA									
D.01	Przedsiónek	4,25	3,2	13,6	naw. pośredni z D.0.10	20			W3
D.0.2	Rejestracja	40,08	3,2	128,256	310	wyw. pośredni z D.0.1, d.0.3, D.0.9, D.0.15, D.0.16, D.0.17, D.0.18		N3	
D.0.3	Archiwum	8,87	3,2	28,384	naw. pośredni z D.0.2	40			W3
D.0.4	Szatnia damska	11,36	2,5	28,4	120	wyw. pośredni z D.0.5		N3	
D.0.5	Sanitariat damski	8,61	2,5	21,525	naw. pośredni z D.0.4	120			WC2
D.0.6	Sanitariat męski	8,97	2,5	22,425	naw. pośredni z D.0.7	130			WC2
D.0.7	Szatnia męska	11,40	2,5	28,5	130	wyw. pośredni z D.0.6		N3	
D.0.8	Pom. Socjalne	14,05	3,2	44,96	135	135		N3	WS1
D.0.9	Komunikacja	5,49	3,2	17,568	naw. pośredni z D.0.10	20			W3
D.0.11	Alergolog dla dorosłych	13,75	3,2	44	90	90		N3	W3
D.0.12	Pom. Do robienia testów	13,27	3,2	42,464	90	90		N3	W3
D.0.13	Dermatologia dzieci	13,27	3,2	42,464	90	90		N3	W3
D.0.14	Korytarz	14,42	3,2	46,144	370	350 + wyw. pośredni z D.0.27		N3	W3
D.0.19	Poczekalnia	21,26	6,25	132,875				N3	W3
D.0.20	Kącik dziecięcy	10,74	6,25	67,125				N3	W3
D.0.22	Korytarz	11,57	3,2	37,024				N3	W3
D.0.15	Pom. Gospodarcze / Pom. Odpadów	4,39	2,5	10,975	naw. pośredni z D.0.2	50			WGO
D.0.16	Sanitariat męski	4,93	2,5	12,325	naw. pośredni z D.0.2	80			WC
D.0.17	Sanitariat damski	4,93	2,5	12,325	naw. pośredni z D.0.2	50			WC
D.0.18	Sanitariat NP.	5,55	2,5	13,875	naw. pośredni z D.0.2	50			WC
D.0.21	Wideodermatoskopia	9,74	2,5	24,35	60	60			
D.0.23	Dermatologia dorośli	13,75	3,2	44	90	90		N3	W3
D.0.24	pokój zabiegowy	13,27	3,2	42,464	90	90		N4	W4
D.0.25	Wenerologia	15,70	3,2	50,24	100	50+wyw. pośredni z D.0.26		N5	W5
D.0.26	Kabina higieny osobistej	2,92	2,5	7,3	naw. pośredni z D.0.25	50			WC
D.0.27	Magazyn podręczny	2,51	2,5	6,275	naw. pośredni z D.0.14	30			W3

Nr	Pomieszczenie	powierzchnia [m2]	wysokość [m]	kubatura [m3]	Strumień pow. naw. [m³/h]	Strumień pow. wyw. [m³/h]	Krotność wymian	Zespół nawiewy	Zespół wywiew.
ZAPLECZE KUCHNI									
K.0.1	Korytarz	7,01	2,5	17,525	naw. pośredni z K.0.3	30	1,7		WS2
K.0.2	Pom. socjalne	16,30	3,2	52,16	160	160	3,1	N4	W4
K.0.3	Umywalnia	6,73	2,5	16,825	150	wyw. pośredni z K.0.1, K.0.5, K.0.6	8,9	N4	
K.0.4	Szatnia	19,18	3,2	61,376	460	460	7,5	N4	W4
K.0.5	Pom. Natrysków	4,66	2,5	11,65	naw. pośredni z K.0.3	70	6,0		WC
K.0.6	WC	2,75	2,5	6,875	naw. pośredni z K.0.3	50	7,3		WC