INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI RZUT DACHU

LEGENDA:

- pożarowy wyłącznik prądu
- RD Rozdzielnica piętrowa
- Wyspust elektryczny
- Gniazdo elektryczne 230V w kasecie podłogowej
- Gniazdo elektryczne 230V dla serwisu sprzątającego
- Gniazdo elektryczne 400V
- Gniazdo elektryczne 230V
- Gniazdo elektryczne 230V IP44
- Gniazdo komputerowe dedykowane
  - PEL komputer
  - PEL MED
  - PEL nad sufitem

- Wszystkie przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać za pomocą mas oraz opasek ogniochronnych o odporności ogniowej danej przegrody a pozostałą część otworu uszpelnić uszczelniającą masą niepalną - typy zabezpieczeń pożarowych podano w opisie technicznym. Przejście instalacji przez strop między partyerem a piętrzą wykonać jako EI120.
- Projektanci dopuszczają modyfikację lub zmianę przyjętych rozwiązań projektowych a wynikających z technologii oferenta robót czy dostawcy materiałów budowlanych pod warunkiem uzgodnienia ich w ramach nadzoru autorskiego z projektantami.

SCHEMAT INWESTYCJI:



±0.00=204,95 m.n.p.m.

UWAGA

1. Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz projektami branżowymi i specyfikacjami.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamówienia materiałów należy:
   - dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą wszystkich branż
   - skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich branż
   - dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i należytej staranności.
4. Wszystkie wymiary i podrzędne niestosowania się do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.
5. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do akceptacji:
   - próbki wszystkich materiałów wykończeniowych,
   - próbki kolorów wszystkich elementów,
   - dobór wszystkich elementów wyposażenia wnętrz,
   - dobór widocznych akcesoriów instalacyjnych.
6. Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem i jeżeli cena i czas wykonania akceptuje Inwestor.
7. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów.

DATA:	OPIS ZMIANY:	REWIZJA:

INWESTOR:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie
ul. Os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków

WYKONANIE:
TCE Structural Design & Consulting
ul. Dominikańska 14
31-059 Kraków

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 24/0/1.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zapleczа socjalnego dla potrzeb Kuchni wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, inst. hydrantową, inst. elektryczną i teletechniczną), wymianą pokrycia dachowego oraz zagospodarowaniem terenu: przebudowę schodów zewnętrznych wraz z dostępem do budynku i budowę pochylni dla niepełnosprawnych na działce nr 24/0/58, obręb NH-47, ul. Na Skarpie 66 w Krakowie.

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Krystian Sobota	MAP/0071/PWOE/10	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Maciej Majkowski	9/2002	

TEMAT RYSUNKU:
Rzut dachu - część niższa- instalacje zasilania wentylacji

DATA:	SKALA:	NR RYS:
12.2020	1:100	BG-PR01-PB-IE-IE02

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.2018 poz. 1231) i nie może być kopiowany ani wykorzystywany w całości bądź w części bez pisemnej zgody autorów.