

ROZDZIELNICA WENTYLACJI – ”RWen”  
ZASILANIE PODSTAWOWE

Nr arkusza	OPIS	DATA WYDANIA	REWIZJA			
			1	2	3	4
2	SPIS ZAWARTOŚCI	12.2020				
3–5	SCHEMAT IDEOWY – ZASILANIE PODSTAWOWE	12.2020				
6	WIDOK ZEWNĘTRZNY	12.2020				

ROZDZIELNICA RW1

$P_{inst} = 112,4kW$   
 $K_z = 0,85$   
 $\cos = 0,90$   
 $P_{obl} = 95,54kW$   
 $I_{obl} = 153,4A$

OCHRSNA PRZED PORAŻENIEM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA

**UWAGA:**  
**1. APARATY ZAMONTOWANE W ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RGnn**  
**2. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH. ZA ROZWIĄZANIE ZAMIENNE UZNAJE SIĘ URZĄDZENIA POSIADAJĄCE FUNKcjONALNOŚĆ PRZYNAJMNIEJ RÓWNOWAŻNĄ PROPONOWANEMU ROZWIĄZANIU. URZĄDZENIA ZAMIENNE MUSZĄ MIEĆ PARAMETRY CO NAJMNIEJ RÓWNE, NIE GORSZE OD ZAPROPONOWANYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE.**

ROZDZIELNICA R-WEN- schemat

±0.00=204,95 m.n.p.m.

UWAGA		
<div>1. Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie.</div> <div>2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz projektami branżowymi i specyfikacjami.</div> <div>3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamówienia materiałów należy:<div>- dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą wszystkich branż</div><div>- skoordynować technologie wykonywania robót wszystkich branż</div><div>- dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i należytej staranności</div></div> <div>4. Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę.</div> <div>5. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do akceptacji:<div>- próbki wszystkich materiałów wykończeniowych,</div><div>- próbki kolorów wszystkich elementów,</div><div>- dobór wszystkich elementów wyposażenia wnętrz,</div><div>- dobór widocznych akcesoriów instalacyjnych.</div></div> <div>6. Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji Architekta.</div> <div>7. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów.</div>		
DATA:	OPIS ZMIANY:	REWIZJA:
INWESTOR: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków		
WYKONANIE: TCE Structural Design & Consulting ul. Dominikanów 14 31-409 Kraków		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, inst. hydrantową, inst. elektryczną i teletechniczną), wymianą pokrycia dachowego oraz zagospodarowaniem terenu: przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku i budowa pochylni dla niepełnosprawnych na działce nr 246/58, obręb NH-47, os. Na Skarpie 66 w Krakowie.		
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT: mgr inż. Krystian Sobota	NR UPRAWNIEN: MAP/0071/PWOE/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Maciej Majkowski	NR UPRAWNIEN: 9/2002	PODPIS:
TEMAT RYSUNKU: ROZDZIELNICA RWEN- schemat		
DATA: 12.2020	SKALA:	NR RYS.: BG-PR01-PB-IE-IE10/1
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.2019 poz. 1231) i nie może być kopiowany ani rozpowszechniany w całości bądź w części bez pisemnej zgody autorów.		