



Opis odpływu												
Zasilanie z rozdzielni RG1												
Ochrona napięciowa												
Lampki kontrolne obecności napięcia												
Kontrola fazy												
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE POM. A010												
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE +AWARYJNE POM. NR A010												
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE + AWARYJNE POM. A04,A12												
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE + AWARYJNE POM. A011												
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE POM. A01												
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE + AWARYJNE POM. A01, A02, A03, A05												
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE +AWARYJNE POM. A07, A08,												
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE +AWARYJNE POM. A09												
Moc [kW]	14,0				1,2	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3

## ROZDZIELNICA RARCH- schemat

±0.00=204,95 m.n.p.m.

### UWAGA

- Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie.
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równolegle z pozostałymi rysunkami i częścią opisową architektury oraz projektami branżowymi i specyfikacjami.
- Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamówienia materiałów należy:
  - dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją wykonawczą wszystkich branż
  - skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich branż
  - dokonać wszystkich innych czynności, których konieczność wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i należytej staranności
- Skutki bezpośrednie i pośrednie niestosowania się do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie Generalnego Wykonawcę. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Architektowi do akceptacji:
  - próbki wszystkich materiałów wykończeniowych,
  - próbki kolorów wszystkich elementów,
  - dobór wszystkich elementów wyposażenia wnętrz,
  - dobór widocznych akcesoriów instalacyjnych.
- Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji Architekta.
- Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów.

DATA:	OPIS ZMIANY:	REWIZJA:
-------	--------------	----------

INWESTOR:  
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
SPOZ w Krakowie  
os. Na Skarpie 66  
31-913 Kraków



WYKONANIE:  
TCE Structural Design & Consulting  
ul. Dominikanów 14  
31-409 Kraków



NAZWA I ADRES INWESTYCJI:  
Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 należącego do zespołu szpitalnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, inst. hydrantową, inst. elektryczną i teletechniczną), wymianą pokrycia dachowego oraz zagospodarowaniem terenu: przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku i budowa pochylni dla niepełnosprawnych na działce nr 246/58, obręb NH-47, os. Na Skarpie 66 w Krakowie.

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inż. Krystian Sobota	NR UPRAWNIENI: MAP/0071/PW/OE/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Maciej Majkowski	NR UPRAWNIENI: 9/2002	PODPIS:

TEMAT RYSUNKU:

ROZDZIELNICA RARCH - schemat

DATA: 12.2020	SKALA:	NR RYS.: BG-PR01-PB-IE-IE08/2
------------------	--------	----------------------------------

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.2019 poz. 1231) i nie może być kopiowany ani rozpowszechniany w całości bądź w części bez pisemnej zgody autorów.