

LEGENDA:

- WPO-60 Wyniesiony panel obsługowy WPO-60
- Czujka optyczna DOR4046
- Czujka optyczna DOR4046 (w przestrzeni międzysufitowej) + wskaźnik zadziałania WZ31
- Sygnalizator akustyczny adresowalny SAW6006 z baterią 9V
- Reczny ostrzegacz pożarowy ROP4001MH
- Element Kontrolno Sterujący EKS6004M
- przewód YnTKSYekw 1x2x0,8

UWAGA : PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

INWESTOR	**Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu** ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	POWERSUN Sp. z o.o. ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin
NAZWA PROJEKTU	Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej dla budynku Collegium Heliodori Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**
OBIEKT	Budynek Collegium Heliodori Święcicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań Nr ew. dz. 34/9, ark. 08, obręb ŁAZARZ
TEMAT RYSUNKU	**Schemat węzła nr2**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
Projektant	mgr inż. Robert Wrona	LUB/0080/PWOE/12	
Specjalność Projektanta	Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
07.2020	**E-06**	A	---