I PIĘTRO



LEGENDA:

- A — Istniejące drzwi ppoż. z samozamykaczem i elektrozaczepem
- C — Istniejące drzwi ppoż. z samozamykaczem
- D — Projektowane drzwi ppoż. z samozamykaczem
- Elektrotrzymacz
- Z 24V — Zasilacz ppoż 24 VDC 5A
- WPO — Wyniesiony panel obsługowy
- Czujka optyczna DOR4046
- Czujka optyczna DOR4046 (w przestrzeni międzysufitowej) + wskaźnik zadziałania WZ31
- Sygnalizator akustyczny adresowalny SAW6006
- Reczny ostrzegacz pożarowy ROP4001MH
- 4x — Element Kontrolno Sterujący EKS6004
- przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
- Koryto elektryczne
- Instalacja SSP - linie sterujące
- Instalacja SSP - linie zasilające 24V
- Instalacja SSP - magistrala komunikacyjna

Sposób numeracji elementów adresowalnych:
A/B/C A - określa numer lini dozorowej,
B - określa rodzaj elementu,
C - określa numer kolejny elementu w lini dozorowej,
proj. linia dozorowa 1-4 węzeł nr 1
proj. linia dozorowa 5-10 węzeł nr 2

UWAGA : PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	POWERSUN Sp. z o.o. ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin
NAZWA PROJEKTU	Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej dla budynku Collegium Heliodori Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
OBIEKT	Budynek Collegium Heliodori Święcicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań Nr ew. dz. 34/9, ark. 08, obręb LAZARZ
TEMAT RYSUNKU	Rzut I piętra

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			POPIS
Projektant	mgr inż. Robert Wrona	LUBAWA PWOD/12	
Sprawdzał/ Projektant	instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
07.2020	E-03	A	1:200