

L.dz. SZW.DZI.262.337/26/PN/WU/2021

Suwałki, dnia 02/08/2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 26/PN/WU/2021**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych, okulistycznych i oftalmologicznych.** – znak sprawy **26/PN/WU/2021**.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

**Uczestnik 1**

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: dotyczy pakietu nr 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 10 pozycji nr 18,19,20 oraz 21.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje, że zmianie ulegają następujące terminy:

- składania ofert, z dnia **2021-08-03** godz. **11:00** na dzień **2021-08-04** godz. **11:00**.
- otwarcia ofert, z dnia **2021-08-03** godz. **12:00** na dzień **2021-08-04** godz. **12:00**.
- Termin związania z ofertą z dnia **2021-09-01** na dzień **2021-09-02**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) ; <https://e-propublico.pl>

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji warunków zamówienia znak: 26/PN/WU/2021 z dnia 26/07/2021r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**