

RK.7021.1.53.2021

Drwinia, dnia 19 lipca 2021r.

Dotyczy: przebudowy dróg gminnych


**Referat Inwestycji i Remontów
Gmina Drwinia
32-709 Drwinia 57**

W odpowiedzi na wniosek dot. uzgodnienia planowanej przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Drwinia na działce nr 98 w miejscowości Grobla, działce nr 287 w miejscowości Ispina oraz na działce nr 96 w miejscowości Zielona Urząd Gminy w Drwinie uzgadnia projektowaną inwestycję względem przebiegającej sieci wodociągowej Ø 110 mm PE wraz przyłączem bez konieczności jej przebudowy zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym i opisem zakresu robót z zachowaniem następujących warunków:

1. Na istniejącej sieci wodociągowej roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzenia sieci, w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenie urządzeń wodociagowych roboty wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami jw.
2. Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonać przekopy kontrolne.
3. Nad przebiegającymi rurociągami wodociagowymi zachować strefę przemarzania na głębokości 1,2 mb a w przypadku jej zmniejszenia należy założyć otulinę ocieplającą w rurze ochronnej.
4. Na głębokości 0,9 mb nad przebiegającą siecią wodociagową nie naruszać struktury warstwy ziemnej.
5. W przypadku konieczności usuwania awarii powstałej na sieci wodociagowej Zarządca sieci nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej oraz kosztów napraw i odtworzenia terenu w obrębie utwardzonej powierzchni nad tą siecią wodociagową.
6. W przypadku prowadzonych prac w obrębie skrzynek ulicznych znajdujących w zakresie inwestycji skrzynki uliczne infrastruktury wodociagowej wynieść do poziomu terenu objętego inwestycją.

Informujemy, że istniejące gminne rurociągi wodociagowe rozdzielcze i przyłącza posadowione są na głębokości ok. 1,5 m.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Z up. WÓJTA

mgr Teresa Zelek
Kierownik Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska