



BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

„CADAM” Adam Pokrzywiec

Ul. Opiełki 3A

42-286 Koszęcin

TT/ 2223/5836/VII/21

Tarnowskie Góry, 29.07.2021r.

Dotyczy: uzgodnienia uzbrojenia wod. – kan. dla projektu przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 2335S ul. Dąbrowa w Woźnikach.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.07.2021r. przekazujemy plan sytuacyjny. Nanieśione sieci wod. – kan. są zgodne ze stanem faktycznym. Uzgadniamy inwestycję bez uwag. Trasę nie zaznaczonych przyłączy domowych wyznaczyć na podstawie wizji w terenie. O wszelkie uzgodnienia odnośnie odbioru wód opadowych i przebiegu urządzeń kanalizacyjnych należy zwrócić się do Gminy Woźniki. Projektowane wpusty drogowe winny mieć osadnik szlamu oraz ruszt żeliwny dostosowany obciążenia ruchem kołowym. Średnice i spadki przykanalików dobierze projektant. Zastrzegamy, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych urządzeń należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a *szczególnie zaleceń nadzoru technicznego*. W przypadku kolizji na danym terenie projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami podziemnymi należy opracować projekt przebudowy lub zabezpieczenia tych urządzeń, który podlega uzgodnieniu z naszym przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy w pobliżu naszych urządzeń oraz ewentualne ich uszkodzenia ponosi kierujący pracami. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w dostawie wody pitnej. Uzgodnienie jest ważne na okres 2-ech lat.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
[Signature]
inż. Roman Gasholski

Rozdzielnik :

1 x adresat

1 x

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51

NIP: 645-19-05-456; KRS: Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy nr 0000069696

Wysokość kapitału zakładowego: 16.511.167,20 zł

Osoby upoważnione do reprezentowania: Sławomir Jankowski - Prezes Zarządu, Radosław Czajka – Wiceprezes, Prokurenci Spółki: Philippe Gastaud, Jarosław Drzazga, Beata Sorychta

Tel. +48 (32) 78 40 200 - Fax. +48 (32) 285 20 71

www.pwik-tg.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.pwik-tg.pl lub w siedzibie PWiK Sp. z o.o..

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



1040975486



**Biuro Projektów Budowlanych
CADAM Adam Pokrzywiec
ul. Opiełki 3A
42-286 Koszęcin**

Nr pisma: TD/OCZ/OMD/2021-07-20/0000007
Data: 20.07.2021
Sprawa: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2335S – ulicy Dąbrowa w miejscowości Woźniki
Nr sprawy: 1041039106
Kontakt: Józef Sier
Telefon: 34 351 53 47
E-mail: jozef.sier@tauron-dystrybucja.pl

Odpowiadając na wniosek z dnia 06.07.2021 r. (data wpływu - 08.07.2021 r.) uprzejmie informujemy, że uzgadniamy projektowaną przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2335S – ulicy Dąbrowa w miejscowości Woźniki.

Na wskazanym terenie nie posiadamy podziemnych urządzeń elektroenergetycznych WN ani podziemnych urządzeń teletechnicznych.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN oraz linii napowietrznych SN i SN/nN będących własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Istniejącą na wskazanym terenie linię napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Należy zachować minimalną odległość 1,0 m projektowanej krawędzi drogi od istniejących fundamentów słupów linii elektroenergetycznych SN i nN.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

W przypadku zamiaru prowadzenia prac w pobliżu urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o ich nadzór do Regionu SN i nN w Lublińcu przy ulicy Klonowej 1.

Jednocześnie informujemy, że na danym terenie znajdują się urządzenia elektroenergetyczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. (zalicznikowe linie kablowe nN, szafa oświetleniowa zabudowana na słupie linii napowietrznej SN/nN, przewody oświetleniowe zabudowane na linii napowietrznej SN/nN) a także mogą znajdować się urządzenia teletechniczne innych podmiotów.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki:

- mapa szt. 18 (uzgodnienie nr TD/OCZ/OMD/UB/JS/477/2021)
- załącznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)

Kopia:

- OMD

Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa
- elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
- telefonicznie, pod numerem +48 32 606 0 616

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji


Józef Sier

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



— Załącznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OCZ/OMD/UB/JS/477/2021)

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.


Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji


Józef Sier

ZARZĄD POWIATU W LUBLIŃCU

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
tel.: (34) 35 10 535



Lubliniec, dnia 28 lipca 2021 r.

Znak sprawy: WK.7111.098.2021

Inwestor:

**Gmina Woźniki
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki**

Pełnomocnik:

**Biuro Projektów Budowlanych
„CADAM” Adam Pokrzywiec
ul. Opiełki 3A
42-286 Koszęcin**

Dotyczy: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2335 S ul. Dąbrowa w Woźnikach”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lipca 2021 r. Pana Adama Pokrzywiec działającego z pełnomocnictwa Gminy Woźniki w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2335 S ul. Dąbrowa w Woźnikach”, zarządca drogi

UZGADNIA POZYTYWNE

przedstawione rozwiązania projektowe przedstawione w załączonym projekcie.

z up. ZARZĄDU POWIATU

Marek Wręczycki
Naczelnik Wydziału Komunikacji,
Drogownictwa i Transportu

Załączniki:

1. Projekt budowlany – 1 egz.

Otrzymują:

1. Biuro Projektów Budowlanych „CADAM” Adam Pokrzywiec
2. a. a.



ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec



tel.: (34) 351 05 35
faks: (34) 351 05 11



wk@lubliniec.starostwo.gov.pl
www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

Nr uzgodnienia 31845/2021, dnia 21-07-2021

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi

Zenon Wasiek

Wydział Ewidencji Zarządzania
Danych o Infrastrukturze Katowice

Czytelny podpis

OPIS OZNACZEŃ



projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego



projektowane pobocze utwardzone z kamienia

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH CADAM

Adam Pokrzywiec

ul. Opiełki 3a 42-286 Koszęcin

tel 608 330 641

Inwestor: Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-269 Woźniki				Stadium: PBW
Budowla: PRZEBUDOWA I REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 233SS UL. DĄBROWA W WOŹNIKACH				Data: 07/2021
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu				Skala: 1 : 500
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność:	Nr Uprawnień:	Nr Rys: 2.1
Projektant:	Jacek Malmur	drogowa	SLK/5917/PBD/15	
Opracował:	Adam Pokrzywiec			

Czytelny podpis

OPIS OZNACZEŃ



projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego



projektowane poboże utwardzone z kamienia

Inwestor:		Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki		Stadium: PBW	
Budowla:		PRZEBUDOWA I REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2335S UL. DĄBROWA W WOŹNIKACH		Data: 07/2021	
Nazwa rysunku:		Projekt zagospodarowania terenu		Skala: 1 : 500	
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność:	Nr Uprawnień:	Nr Rys: 2.2	
Projektant:	Jacek Malmur	drogowa	SLK/5917/PBD/15		
Opracował:	Adam Pokrzywiec	-----	-----		

Nr uzgodnienia 31845/2021, dnia 21-07-2021

- Uwagi

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Dokumentacją i Infrastrukturą

Czytelny podpis

