

STAN OBECNY

STAN PROJEKTOWANY

MPR N-1/1	chłodnica	V=25,43 m³/h 90% Dn80 chłodnica
MPR N-1/2	chłodnica	V=25,43 m³/h 90% Dn80 chłodnica
MPR N-2	chłodnica	V=12,44 m³/h 62% Dn65 chłodnica
MPR N-4	chłodnica	V=22,34 m³/h 79% Dn80 chłodnica

LEGENDA:

- istniejąca instalacja wody lodowej – zasilanie 8°C
- istniejąca instalacja wody lodowej – powrót 13°C

UWAGI:

1. Podczas regulacji hydraulicznej wartością priorytetową jest przepływ, natomiast nastawa pozostaje wynikowa
2. Średnice i nastawy zaworów regulacyjnych mogą ulec zmianie na etapie realizacji w zależności od wybranego producenta armatury.

PPMP
PRACOWNIA PROJEKTOWA MIECZYSŁAW POROWSKI
Os. Rusa 62/2 61-245 Poznań
tel./fax. (0-61) 876-96-13
e-mail: ppmp@pro.onet.pl

Inwestor : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Obiekt: Budynek Collegium Minus, ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Nazwa inwestycji: Projekt regulacji instalacji wody lodowej dla Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu

Temat: Projekt regulacji instalacji wody lodowej – schemat instlacji – część 2

Projektował : dr hab inż. Mieczysław Porowski, prof. nadzw. PP
upr. bud. 134/84/Pw

Opracował : mgr inż. Patryk Firlej
mgr inż. Łukasz Sosiński

Skala: –

Data: 10.2016

rys. 7