



Oznaczenie sprawy: ZP/104/B/21

Poznań, dnia 13.09.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: : **Część 2 - roboty remontowe związane z przygotowaniem pomieszczeń nr 4, 5 i 6 w Collegium Minus do potrzeb nowych użytkowników, w tym wyposażenie sali konferencyjnej w pomieszczeniu nr 5 w sprzęt AV do prowadzenia telekonferencji, webinarów, szkoleń w standardzie dużej rozdzielności dla kilkuset jednoczesnych użytkowników.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Czy przewidziano system centralnego sterowania z panelem dotykowym? Jeśli tak to:

- Czy panel systemu centralnego sterowania ma być bezprzewodowy, czy przewodowy?
- Czy centralne sterowanie ma również obejmować sterowanie oświetleniem i roletą?
- Czy inwestor będzie wymagał certyfikatu producenta systemu centralnego sterowania dla osoby programującej procesor i dotykowy panel sterujący?

Odpowiedź 1. Należy przewidzieć bezprzewodowy system sterowania obejmujący oświetlenie i rolety elektryczne. Inwestor będzie wymagał certyfikatu producenta.

Pytanie 2. Czy przewiduje się w sali elementy poprawiające akustykę? Płyty Ecophon na suficie i na ścianach?

Odpowiedź 2. Należy przewidzieć wykonanie płyt Ecophon jedynie na suficie.

Pytanie 3. Czy przewiduje się pętlę induktofoniczną macierzową? Jeśli tak, to:

- Czy pętla induktofoniczna macierzowa w pomieszczeniu ma uzyskać certyfikat Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, potwierdzający spełnianie normy EN 60118-4, oraz dyrektywy European Federation of Hard of Hearing People, który można uzyskać po przeprowadzeniu pomiarów przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami?

Odpowiedź 3. Należy przewidzieć pętlę induktofoniczną macierzową posiadającą odpowiednie certyfikaty

Pytanie 4. Czy sala ma być wyposażona w bezprzewodową transmisję sygnału z laptopów umieszczonych na stole do monitora i modułu videokonferencji?

Odpowiedź 4. Tak.

Pytanie 5. Czy przewiduje się w pomieszczeniu szafkę (mebel) w której będzie można umieścić:

- szafę sprzętową Rack
- szufladę i półki.

Odpowiedź 5. Należy przewidzieć szafkę sprzętową wykonaną na wzór projektowanych mebli.

Pytanie 6. Czy inwestor dopuszcza ustawienie kamery videokonferencji na półce zamocowanej do ściany na odpowiedniej wysokości?

Odpowiedź 6. Tak.

Pytanie 7. Czy w zakresie dostaw jest również stół i krzesła? Jeśli tak, to:

- a. stół jakiej wielkości? Podać wymiary.
- b. ile krzeseł i w jakim standardzie?

Odpowiedź 7. Dostawa mebli nie jest w zakresie zadania. Należy przewidzieć jedynie wykonanie szafki sprzętowej.

Pytanie 8. Jakie (rodzaj gniazd przyłączeniowych) i ile przyłączy stołowych ma zostać zainstalowanych w stole?

**Odpowiedź 8. Należy wykonać 2 szt. przyłączy stołowych w minimalnej konfiguracji:
2x230V + 2xRJ45 + 1xHDMI + 1xUSB**

Pytanie 9. Czy w sali ma być zainstalowane nagłośnienie? Wzmacniacz, głośniki i mikrofony do poprawy komunikacji wewnątrz sali. Jeśli tak to:

- a. ile głośników?
- b. ile mikrofonów?
- c. czy mikrofony mają być bezprzewodowe nagłowne lub/i krawatowe ?
- d. czy mikrofony mają być z transmisją cyfrową?

Odpowiedź 9. W Sali należy zamontować system nagłośnieniowy w minimalnej konfiguracji: 4x głośnik + 2x mikrofon bezprzewodowy krawatowy z transmisją cyfrową

Pytanie 10. Czy w sali ma być zainstalowany monitor dotykowy z komputerem jako oddzielny zestaw, oraz drugi monitor obsługujący wideokonferencję?

Odpowiedź 10. Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ds. eksploatacji
mgr inż. Marek Sobczak

Specjalista
ds. zamówień publicznych

A.C. mgr Aleksandra Korcz