

Tabela nr 1. Zestawienie ilości powietrza

<i>Pom.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Powierzchnia [m2]</i>	<i>Wysokość [m]</i>	<i>Kubatura [m3]</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>krotność wymian powietrza [1/h]</i>	<i>Ilość nawiew [m3/h]</i>	<i>Ilość wywiew [m3/h]</i>	<i>Uwagi</i>
POZIOM -1									
1.	ZOO szlifiernia	36,00	3,50	126,00	4	20m3/h x osoba	80	80	gwawitacja
2.	ZOO tokarnia	18,00	3,50	63,00	2	20m3/h x osoba	40	40	gwawitacja
3.	toaleta ZOO	1,30	3,50	4,55	-	20m3/h x osoba	-	50	W1
4.	ZEW zoobentos 1	28,00	3,50	98,00	4	20m3/h x osoba	80	80	gwawitacja
5.	ZEW zoobentos 2	29,00	3,50	101,50	4	20m3/h x osoba	80	80	gwawitacja
6.	toaleta ZEW	1,30	3,50	4,55	-	20m3/h x osoba	-	50	W2
7.	ZEW fitobentos	14,00	3,50	49,00	-	1,5/h	74	74	W3
8.	ZGM magazyn	6,44	3,50	22,54	-	1/h	23	23	gwawitacja
9.	ZEW magazyn	12,00	3,50	42,00	-	1,5/h	63	63	W3
10.	ZGM sianie	17,00	3,50	59,50	4	20m3/h x osoba	80	80	gwawitacja
11.	ZGM otwieranie rdzeni	24,00	3,50	84,00	3	20m3/h x osoba	60	60	gwawitacja
12.	ZGM tx	133,00	3,50	465,50	10	20m3/h x osoba	200	200	gwawitacja
13.	ZGM edometry	27,00	3,50	94,50	3	20m3/h x osoba	60	60	gwawitacja
14.	ZGM magazynek	3,00	3,50	10,50		-	-	20	gwawitacja
15.	toaleta ZGM	2,50	3,50	8,75		-	-	50	W4
16.	ZGM socjal	7,00	3,50	24,50	3	20m3/h x osoba	60	60	gwawitacja
							W1	50	
							W2	50	
							W3	137	
							W4	50	