

OZNACZENIA:

projektowane przyłącze ciepłownicze – zasilanie, powrót z rur preizolowanych Logstor

S1 – studzienka z zaworami odcinającymi preizolowanymi
Z1-2 – łuki preizolowane 90°

Poduszki kompensacyjne o grubości 40mm i długości 1m układać jednowarstwowo w miejscach zaznaczonych na schemacie.

STANISŁAW KARPIEL USŁUGI ARCHITEKTONICZNE ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane			
INWESTOR	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
LOKALIZACJA	al. Jana Pawła II 37, dz. ew. nr 21/169, 21/245, obr. 6 Nowa Huta, Kraków		
INWESTYCJA	BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWEGO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH - BUDYNEK NR 2 WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, SŁABOPRĄDOWYMI, WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJĄ I KLIMATYZACJĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ.		
FAZA	P. BUDOWALNY		
BRANŻA	SANITARNA - PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Anna Abramek upr. bud. nr MAP/0491/POOS/12		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zofia Bubka upr. bud. nr 92/2001		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		DATA	08. 2015 r.
		SKALA	1:100
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT MONTAŻOWY	NR RYS.	PB/IIS/02