



rozdzielnia R4.P2.02 wg projektu konsorcjum "Proj-Przem_Projekt Bydgoszcz i "Skala" Poznań

1. Rozdzielnicę R4.P2.02, zaprojektowaną przez "konsorcjum" rozbudować o aparaty pokazane linia grubą i wyprowadzić z niej obwody zasilania szafy CCTV3 oraz serwisowego gniazda wtykowego

Rys. związany E13 Plan zasilania szafy CCTV3

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	NEOZ/3 rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy	2
2.	CLS6 - C16A wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
3.	DS201 A-C16/0,03 wyłącznik różnicowo-prądowy z blokiem nadmiarowym	1

- podstawowa - izolacja części czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
- uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

POZNAŃ