



Nr				0s	01	01s	02	02s	03	04	21	22
Pi [kW]		-		-	0,525	-		-	0,044	0,044	2,5	1,0
TYP KABLA	YKY2o5x50	-		YDY 2x1mm²	YDY2o 3x1,5mm²	YDY2x1,5mm²	YDY2o 3x1,5mm²	YDY2x1,5mm²	YDY 2x1,5mm²	YDY 2x1,5mm²	YDY2o 3x2,5mm²	YDY2o 3x2,5mm²
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z ROZDZIELNI R1	LAMPKI KONTROLNE	OGRODNICZNIK PRZEPICIEC klasa B+C	SYGNALIZACJA Z CZUJNIKA ZANIKU FAZY DO CR1	OŚWIETLENIE KORYTARZA POM. 142	ZŁĄCZANIE OŚWIETLENIA KORYTARZA POM. 142		ZŁĄCZANIE OŚWIETLENIA	STEROWANIE SYSTEMEM VRV	STEROWANIE SYSTEMEM VRV	GNIAZDA WTYKOWE SZAFY CCTV5 POM. 10a	GNIAZDA WTYKOWE SERWISOWE POM.10a

rozdzielnia R1.P2.01 wg projektu konsorcjum "Proj-Przem\_Projekt Bydgoszcz i "Skala" Poznań

Układ sieci TN-S

Uwagi:

- Rozdzielnicę R1.P2.01, zaprojektowaną przez "konsorcjum", rozbudować o aparaty pokazane linią grubą i wyprowadzić z niej obwód do zasilania szafy CCTV5

Rys. związany E14 Plan zasilania szafy CCTV5

Materiały do rozbudowy

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	NEOZ/3 rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy	1
2.	CLS6 - C16A 1P wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
3.	DS201 A-C16/0,03 wyłącznik różnicowo-prądowy z blokiem nadmiarowym	1

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa - izolacja części czynnych
  - przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
  - uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

Inwestor	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań			
Nazwa inwestycji	Remont i przebudowa auli, holu głównego z komunikacją oraz zaplecza szatni i stołówki w budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu			
Adres inwestycji	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Chemicum ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań działka nr 34/9, ark.8, obręb Łazarz			
Faza	PROJEKT BUDOWLANY			
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Tytuł	ROZDZIELNICA ODDZIAŁOWA R1.P2.01			
INTEGRA Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Jan Warzecha	220/79/Pw	V.2017	
Sprawdził	inż. Leszek Warzecha	404/87/Pw	V.2017	
Opracowała				
Biuro	Skala	Nr rys.	Rewizja	0
POZNAŃ		E19	Strona	45