

LEGENDA:

- KANAŁ NAWIEWNY
- KANAŁ WYWIEWNY
- KANAŁ CZERPNY
- KANAŁ WYRZUTOWY
- ANEMOSTAT NAWIEWNY
- ANEMOSTAT WYWIEWNY
- NAWIEWNIK SZCZELINOWY
- WYWIEWNIK SZCZELINOWY
- ZAWÓR NAWIEWNY
- ZAWÓR WYWIEWNY
- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- OKRĄGŁY REGULATOR ZMIENNEGO WYDATKU POWIETRZA
- KLAPA P.POŻ
- PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- WENTYLATOR DACHOWY
- AGREGAT CHŁODNICZY
- JED.WEW KASETONOWA VRF
- JED.WEW NAŚCIENNA SPLIT
- JED.ZEW SPLIT
- PROSTOKĄTNY REGULATOR ZMIENNEGO WYDATKU POWIETRZA

EI120 – IZOLACJA P.POŻ – ODPORNOŚĆ OGNIOWA 120MIN

UWAGI:

1. PROSTOKĄTNE KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZONE WEWNĄTRZ BUDYNKU WYKONAĆ Z PANELI Z WEŁNY SZKLANEJ.
2. LOKALIZACJA PUNKTÓW NAWIEWNYCH I WYWIEWNYCH W SUFITACH PODWIESZANYCH ZGODNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM "RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH"
3. WYMIARY KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH PODANE Z "•" NP."300•" SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY/ DOSTOSOWAĆ DO KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH URZĄDZENIA Z KTÓRYM SIĘ ŁĄCZĄ.

STANISŁAW KARPIEL USŁUGI ARCHITEKTONICZNE ul. Droga do Daniela 3, 34-500 Zakopane			
INWESTOR	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków		
LOKALIZACJA	al. Jana Pawła II 37, dz. ew. nr 21/169, 21/245, obr. 6 Nowa Huta, Kraków		
INWESTYCJA	BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWEGO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH - BUDYNEK NR 3 WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, SŁABOPRĄDOWYMI, WODOCHŁONNYMI, KANALIZACYJNYMI, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ORAZ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ.		
FAZA	P. WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA - INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sławomir Hopek	upr. bud. nr MAP/0213/POOS/12	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Anna Abramek	upr. bud. nr MAP/0491/POOS/12	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	inż. Dariusz Ciozek mgr inż. Marta Złocińska-Franczyk	DATA	08. 2015 r.
		SKALA	1:100
TEMAT RYSUNKU	RZUT POZIOMU 0	NR RYS.	PWISKW01