

PRZYKŁADOWY ZESTAW GNIAZD PELA



1 – gniazdo 2P+Z typu DATA, mont. wtynkowy

2 – gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 ekranowane kat.6A ISO SL, MOSAIC, mont. w kanale kabl.
*do każdego gniazda dostarczyć kabel krosowy (przyłączeniowy) 2xRJ45, S/FTP kat. 7A

OPIS GNIAZD
-teleinformatyczne: P/X/Y
[punkt dystrybucyjny / nr panelu krosowego / nr portu w panelu]
-elektryczne: T/O/N
[tablica rozdzielcza / nr obwodu / nr gniazda w obwodzie]

*POZOSTAŁE ZESTAWY GNIAZD WYKONAĆ ANALOGICZNIE, DOSTOSOWUJĄC LICZBĘ GNIAZD ORAZ ORIENTACJĘ (PION-POZIOM).

	LEGENDA
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZWIESZAKOWA, DLA ŹRÓDŁA LED, STRUKTURA ŚWIETLANA GEOMETRYCZNA, OBUDOWA ALIMINIOWA, KLOSZ OPALOWY, 980x980 mm, 8650 lm, IP20 MONT. NA WYS. 300 cm
	GNIAZDO 230V, IP20, P/T, W PUSZCE+RAMKA 1-KROTNA, MONT. NA WYS. 25cm
	2 x GNIAZDO 230V, IP20, P/T, W PUSZCE PODWÓJNEJ+RAMKA 2-KROTNA, MONT. NA WYS. 25cm
	GNIAZDO 230V, IP44, P/T, W PUSZCE+RAMKA 1-KROTNA, MONT. NA WYS. 120cm
PW	GNIAZDO 230V, IP44, P/T DLA PODGRZEW. WODY, W PUSZCE+RAMKA 1-KROTNA, MONT. NA WYS. 160cm
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA, IP20, P/T, W PUSZCE+RAMKA 1-KROTNA GRUPOWY
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA, IP20, GRUPOWY, P/T + ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY P/T DLA WENTYLATORA, W PUSZCE+RAMKA 2-KROTNA
	TRASY KORYT KABLOWYCH INST. ELEKTRYCZNYCH
	TRASY KORYT KABLOWYCH INST. OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
	TRASY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO PROWADZONEGO W LISTWACH INSTALACYJNYCH PCV, 40x20mm - ODC. POZIOME, NA WYS. OK. 350 CM
	KANAŁ KABLOWY PCV, 105x50mm, dł. 30 cm DLA MONTAŻU GNIAZD OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO [H]-KANAŁ MONT. POZIOMO, [V]-KANAŁ MONT. PIONOWO
	KLIMATYZATOR KZ-JEDN. ZEWNĘTRZNA, KL-JEDN. WEWNĘTRZNA
	STEROWNIK PRZEWODOWY CHŁODZENIA (KLIMATYZACJI), DOST. W ZAKRESIE INST. CHŁODZENIA
	WENTYLATOR ŁAZIENKOWY / KANAŁOWY
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA, SUFITOWA (PLAFON), SZCZELNA, IP54, LED, 4000K, 2050 lm

	ZESTAW GNIAZD 230V TELEINFORMATYCZNYCH:
	PELA - 3x GNIAZDO 230V DATA, MOSAIC, P/T, W PUSZCE 3-KROTNEJ+RAMKA 3-KROTNA +2xRJ45, EKRAN., kat.6A ISO SL, MOSAIC, MONT. W KANALE KABLOWYM 105x50mm
	PELC - 3x GNIAZDO 230V DATA, MOSAIC, P/T, W PUSZCE 3-KROTNEJ+RAMKA 3-KROTNA +4xRJ45, EKRAN., kat.6A ISO SL, MOSAIC, MONT. W KANALE KABLOWYM 105x50mm
	PELB - 3x GNIAZDO 230V DATA, MOSAIC, P/T, W PUSZCE 3-KROTNEJ+RAMKA 3-KROTNA +3xRJ45, EKRAN., kat.6A ISO SL, MOSAIC, MONT. W KANALE KABLOWYM 105x50mm
[*]	GNIAZDA LAN ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
F.U. "NEO-PROJEKT"
Wojciech Nowak
42-202 Częstochowa
ul. Dusznicka 4
NIP:573-256-39-98
tel. 504-123-965
e-mail: neo-projekt@poczta.pl

TEMAT
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ DZIAŁU NAUCZANIA W BUDYNKU POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69

LOKALIZACJA INWESTYCJI
CZĘSTOCHOWA, UL. DĄBROWSKIEGO 69
BUDYNEK GŁÓWNY - SEGMENT A

INWESTOR
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
42-201 CZĘSTOCHOWA UL. DĄBROWSKIEGO 69

PROJEKTANCI

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Szymon Szmidt	SLK/5460/PWOE/14	
PROJEKTANT	mgr inż. Szymon Szmidt	SLK/5460/PWOE/14	
SPRAWDZAJĄCY	--	--	

SKALA:	DATA:	FAZA:	BRANŻA:	REWIZJA:	KOD PROJEKTU:	NR RYSUNKU:
1:100	09.2021	P-B	ELEKTRYCZNA	B	19_040	E1

TYTUŁ RYSUNKU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- RZUT POMIESZCZEŃ