



PROJECT NO:	07-100-00001	
DATA UKOŃCZENIA PRAC PROJEKTOWYCH -		09.2023

przebiega istniejących instalacji przez
ściankę S1 zabezpieczyć pożarowo
– rurą/ociąg za pomocą opasek
ogniochronnych np. PROMASTOP-W,
lub równoważnymi innego
producenta.
– kablami za pomocą masy
PROMASTOP-E (Coating) lub
równoważną innego producenta.

przekucie w ścianie gr. 12 cm
wykonanie otworu nawiewnego o wym.
1100x700, osł. żelazną o 0,47 m
montaż kratki nawiewnego

PRZESZKONAŁA B-B