

PRZEKRÓJ B4-B4 - WARIANT 2, SKALA 1:5

OPIS OZNACZEŃ:

1_ISTNIEJĄCE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM – KONSTRUKCJA ŻELBETOWA – PRZED MODERNIZACJĄ STARANNIE OCZYŚCIĆ ZADASZENIE Z ODPADAJĄCYCH POWŁOK, DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ STAN ZADASZENIA – SZCZEGÓLNIE W MIEJSCACH MOCOWANIA BLEND BOCZNYCH – W RAZIE KONIECZNOŚCI ZASTOSOWAĆ SYSTEM NAPRAWY BETONY PCC NP. F–MY CERESIT

2_IZOLACJA TERMICZNA – 5cm–WEŁNA MINERALNA

3_PŁYTA OSB '3', MOCOWANA DO LISTEW DREWNIANYCH (EL.3A)

3A_LISTWY DREWNIANE – IMPREGNOWANE P.POŻ I PRZECIWKO KOROZJI BILOGICZNEJ

4_2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA (PIERWSZA WARSTWA MOCOWANA MECHNICZNIE)

5_BOCZNA ORÓBKA ZADASZENIA – BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA – KOLOR 9006

5A_WYWINIĘCIE HYDROIZOLACJI – WARSTWA COKOŁOWA OKOŁO 10cm, MOCOWANA MECHANICZNIE DO ŚCIANY BUDYNKU

6_KONSTRUKCJA WSPORCZA DO MONTAŻU DESKI OKAPOWEJ – PŁYTY OSB "3" GR.22mm, KRĘCONA DO KONSTRUKCJI BUDYNKU KOTWAMI M12, WSPORNIKI (EL.7) ROZMIESZCZONE CO 50cm

7_WSPORNIK Z PŁYTY OSB "3" GR.22mm

8_RYNNA (ISTNIEJĄCA, PRZESUNIĘTA ZE WZGLĘDU NA NOWĄ WARSTWĘ IZOL. TERM., MONTOWANA DO DESKI OKAPOWEJ ZA POMOCĄ RYNHAKÓW

9_BLACHA OKAPOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE DO DESKI OKAPOWEJ

10_POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ – DODATKOWY PAS PAPY MOCOWANT NA ODCINKU OKAPOWYM, ZE WZGLĘDU NA POSZERZENIE GR, ŚCIANY PO OCIEPLENIU I PO PRZESUNIĘCIU RYNNY

11_RYNNA O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM 10x8cn, ZKOŃCZONA OD STRONY TRAWNIKA (PO LEWEJ STRONIE STOJĄC TWARZĄ DO WEJŚCIA) RZYGACZEM O PRZEKROJU 6x6cm I WYSIĘGU MIN. 25cm – WODA MA SPŁYWAĆ NA TRAWNIK

12_RZYGACZ O PRZEKROJU 6x6cm, WYPROWADZAJĄCY WODĘ Z RYNNY (EL.11)

13_POŁĄCZENIE SKRĘCANE – MOCOWANIE BLENDY DO KONSTRUKCJI BUDYNKU LUB FUNDAMENTU: POŁĄCZENIE SKŁADA SIĘ Z PŁASKICH BLACH 2x PO GR.5–6mm, SPAWANYCH DO EL.14 – RAMY BLANDY, ŚRUBY M14 Z KOMPELTEM PODKŁADEK, NAKRĘTEK I PRZECIWNAKRĘTEK LUB NAKRĘTKI SMOKONTRUJĄCEJ ORAZ BLACHY KOTWIĄCEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z KRÓĆCA, Z PROFILA RK40x30x3 DOSPAWANEGO DO BLACHY GR.8mm, DOKRĘCONEJ KOTWAMI M12 – W LICZBIE MIN. PO 2 NA KAŻDĄ BLACHĘ, MONTAŻ WYKONAC DO KONSTRUKCJI, ZADASZENIA, KONSDTRUKCJI ŻELBETOWEJ PORTALU WEJŚCIOWEGO (PIONOWE MOCOWANIA KRAWĘDZI BOCZNEJ BLANDY) ORAZ DO ŻELBETOWEGO/BETONOWEGO FUNDAMENTU (EL.20) – UWAGA, ELEMENTY ZAMOCOWANE DO FUNDAMENTU, PRZED ZAKRYCIEM ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ BITUMICZNĄ – MOŻLIWE JEST TEŻ ZALANIE PO MONTAŻU BLACHY I KOTEW MASĄ SZYBKOWIĄŻĄCĄ – CEMENTEM MONTAŻOWYM, PO ZALANIU OD GÓRY WYKONAĆ POWŁOKĘ BITUMICZNĄ

14_RAMA BLENDY PROFIL RK80x30x3

15_ELEMENTY MOCUJĄCE PŁTY POLIWĘGLANOWE LUB SZKŁO ZBROJONE – KĄTOWNIKI ZIMNOGIĘTE 20x20x1.5 KRĘCONE DO EL.14

16_PŁYTA POLIWĘGLANOWA MLECZNA LUB SZKŁO MATOWE ZBROJONE – MONTOWANE W USZCZELKACH TRWALEELASTYCZNYCH DO EL.14, POPRZEZ EL.15

17_BLACHA GR,3mm, SPAWANA DO EL.14, POŁĄCZENIE SZLIFOWANE "NIEWIDOCZNE" – PEŁNA CZĘŚC BLENDY, POD MONTAŻ DOMOFONU/WIDEOFONU

18_KASETA Z DOMOFONEM/WIDEOFONEM – ZASILANIE DOPROWADZIĆ OD STRONY EL.13 I ŚCIANY BUDYNKU – W WARIANCIE 2 DOMOFON UMIESZCZONY NA ŚCIANIE BUDYNKU, ISTALACJA ZASILAJĄCA W WARSTWIE DOCIEPLENIA, W OCHRONNYM PESZLU – NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE ZAWIERA ROZWIĄZAŃ SZCZEGÓŁOWYCH W TYM ZAKRESIE – POZA ZAKRESEM, TRASĘ ZASILANIA USTALIĆ W TRAKCIE REALIZACJI W OPARCIU O ISTNIEJĄCA INSTALACJĘ

19_WYCIERACZKA Z KRATY POMOSTOWEJ, Z ANTYPOŚLIZGOWYM GRETTINGIEM, OSADZONA NA ZAGŁĘBIONEJ WARSTWIE KOSTKI BRUKOWEJ, WYCIRACZKĘ WYPOSAŻYC W NÓŻKI WYTWAŻAJĄCE DYSTANS, MIĘDZY KRATĄ I PODŁOŻEM – EWENTUALNE ODWODNIENIE DO DECYZJI INWESTORA, W PRZYPADKU WYKONANIA NOWEGO ODWODNIENIA BUDYNKÓW, ALTERNATYWNIE MOŻNA WYKONAĆ 'MISKĘ BETONOWĄ I WPUST ORAZ ROZSĄCZENIE W STRONĘ TRAWNIKA, ROZSĄCZENIE WYKONAĆ W POSTACI PESZLA ORAZ WARSTWY PISKU Z PRZEKŁADKAMI Z WŁÓKNIN FILTRUJĄCYCH – ROZWIĄZANIE MOŻLIWE W PRZYPADKU NISKIEGO STANU WÓD GRUNTOWYCH – AUTOR OPRACOWANIA NIE DYSPONUJE BADANIAMI PODŁOŻA GRUNTOWEGO

20_SŁUPEK BETONOWY– FUNDAMENT DO MOCOWANIA DOLNEJ BLACHY KOTWIĄCEJ BLENDĘ

21_WARSTWY CHODNIKOWE – WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA – EWENTUALNE PRZŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW CHODNIKOWYCH.

22_ŚLUSARKA OTWOROWA – ISTNIEJĄCA LUB NOWA W SYSTEMIE MB86 W KOLORZE RAL 9006 – DO DECYZJI INWESTORA

23_RAMA BLENDY (ARIANT 2) PROFIL RK 40x40x3

24_PROFIL RK 40x20x2nn, SPAWANY EO EL.23 – DO MONTAŻU EL.25

25_WYPEŁNIENIE BLANDY, PŁYTA HPL LUB WŁÓKNOCEMENTOWA W KOLORZE SZARYM RAL 9007, MOCOWANA MECHANICZNIE DO EL.24

26_KRATKI WENTYLACYJNE, MONTOWANE NA WYLOTACH/WLOTACH OTWORÓW WNTYLACYJNYCH STROPODACHU PRZEWIĄZKI – ROZMIESZCZENIE ZGODNE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

WAGA:

–WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

–ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO, MALOWANE NATRYSOWO

–SPAWY CIĄGŁE, SZLIFOWANE

–WYJAŚNIENIA ROZWIĄZAŃ WARIANTOWYCH W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

–WYBÓR WARIANTU W GESTII INWESTORA

–CZĘŚC OPISOWĄ I RYSUNKOWĄ ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARIUSZ KISZKA
ul.OLSZAŃSKA 24 31-517 KRAKÓW
tel. 695 25 88 60

inwestor :
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

obiekt: .
Termomodernizacja Domów Asystentów Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 2
Część architektoniczno-budowlana, docieplenie w systemie ETICS
.

treść rysunku :
PRZEWIĄZKA - WEJŚCIE - BLENDY - WARIANT 2
PRZEKRÓJ B4-B4

projektował w specjalności architektura :
arch.Mariusz Kiszka MPOIA/004/2007

sprawdził w specjalności architektura :
-

branża: architektura

data: MARZEC 2021

faza:	P.WYKONAWCZY	ilość.rys.	nr rys.
skala:	1:5	-.	28