

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji oraz naprawa dźwigów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – filia 1,2,3,4.

- a) Wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych zgodnie z DTR producenta i przepisami U.D.T. wyszczególnionych w załączniku nr 1.
- b) Wykonywanie napraw urządzeń dźwigowych, w zakresie nieobjętym przeglądami okresowymi.
- c) Przygotowanie dźwigów do badań okresowych i kontrolnych przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.
- d) Wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych i instalacji elektrycznych.
- e) Zapewnienie całodobowego serwisu dźwigowego, w tym obowiązek uwalniania ludzi z unieruchomionych kabin windowych.

Wykaz urządzeń objętych przedmiotową usługą zawiera załącznik nr 1.

2. Usługa konserwacji obejmuje:

Przeglądy okresowe:

a) Przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z DTR:

- przegląd zespołów hydrauliki dźwigowej (zespołu napędowego).
- przegląd aparatury sterowej i stycznikowej,
- sprawdzenie stanu elementów nośnych,
- sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa (rygli, drzwi, wyłączników krańcowych) i innych urządzeń bezpieczeństwa,
- sprawdzenie poprawności działania instalacji komunikacji interkomowej.

b) Czyszczenie i smarowanie elementów dźwigów.

c) Wykonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych:

- kontaktów bezpieczeństwa,
- urządzeń regulujących drzwi,
- elementów wchodzących w skład aparatury przekaźnikowo-stycznikowej i elektronicznej,
- wymiana zwieraczy drzwi, żarówek sygnalizacyjnych, informacyjnych oraz oświetlenia kabiny.

d) Powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej eksploatacji dźwigu, a zwłaszcza gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia.

e) Przygotowanie dźwigów do badań i reprezentowanie Zamawiającego podczas przeprowadzanych kontroli przez Urząd Dozoru Technicznego.

f) Przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigu, w tym prowadzone przed U.D.T.

g) Informowanie Zamawiającego o stanie konserwowanego urządzenia oraz konieczność wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigu itp..

h) Prowadzenie książki eksploatacji konserwowanych urządzeń oraz określanie stopnia wykorzystania ресурсu dźwigów (w tym opracowywanie resursów w przypadku ich braku).

i) Zapewnienie należytego stanu technicznego dźwigów w celu ich bezpiecznej eksploatacji, w tym wyłączenie urządzenia z ruchu z powodu złego stanu technicznego i niezwłoczne informowanie o tym fakcie Zamawiającego.

j) Zawiadomienie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu przez UDT.


k) Powiadomienie Zleceniodawcy o konieczności uzupełnienia przez niego zdewastowanych lub ukradzionych instrukcji obsługi i/lub napisów informacyjno-ostrzegawczych.

l) Utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń maszynowni dźwigów.

m) Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji resursów UTB zgodnie z wymogami UDT

Awarie i naprawy dźwigów:

- a) Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Działem Technicznym Zamawiającego z podaniem przewidywanych kosztów. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Kierownika Zamawiającego z uwzględnieniem kosztów robocizny i dojazdu podanych w ofercie.
- b) Uwalnianie ludzi z unieruchomionego wskutek awarii dźwigu - czas uwalniania ludzi z unieruchomionego dźwigu wynosi 20min .

Główny Energetyk

mgr inż. Wojciech Kaźmierski