



Gdynia dnia: 2022-03-14

Pismo: CRZP/15/2022/AZP/7

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa Hali Sportowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"** – znak sprawy **CRZP/15/2022/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4-5

1. Dotyczy pomieszczenia 0.01. Prosimy o informację czy w zakresie oferty jest wyposażenie hali sportowej w urządzenia technologii sportowej zgodnie z rys. "TECHNOLOGIA SPORTU_328" projektu wykonawczego architektury. Jeśli tak to prosimy o przekazanie pełnej listy elementów oraz ich specyfikację techniczną.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak jest to objęte zamówieniem. Dodatkowo załączamy Technologię sportu.

2. Dotyczy pomieszczenia np. 3.29, 3.34, 3.53, 3.48 i analogicznych ANEKS KUCHENNY_1 czy ANEKS KUCHENNY_2. Prosimy o potwierdzenie, że zabudowa aneksów kuchennych (wraz z wyposażeniem w urządzenia) w pokojach akademika jest poza zakresem postępowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zabudowa aneksów kuchennych jest poza zakresem postępowania, w zakresie zamówienia jest armatura sanitarna.

3. Dotyczy pomieszczenia 3.13 i 3.16. Prosimy o informację, czy w zakresie postępowania jest dostawa i montaż podgrzewanej ławki w pokoju relaksu oraz siedzisk w pom. po saunie. Jeśli tak prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie jest to objęte zakresem zamienia.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

4. Dotyczy pomieszczenia -1.20 i analogicznych. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie obiektu w meble ruchome jest poza zakresem postępowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie jest to objęte zakresem niniejszego postępowania.

5. Dotyczy pomieszczenia -1.01. Prosimy o potwierdzenie, że w przestrzeni hali garażowej nie przewiduje się montażu odbojów ściennych i słupów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak mają być zamontowane na ścianach i słupach sąsiadujących z miejscami postojowymi.

6. Dotyczy pomieszczenia -1.01. Prosimy o informację, czy w przestrzeni hali garażowej przewiduje się oznakowanie i numerowanie miejsc postojowych oraz dodatkowe wymalowania ostrzegawcze słupów i ścian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak należy przewidzieć oznakowanie i numerowanie miejsc postojowych oraz dodatkowe wymalowanie ostrzegawcze słupów i ścian, rysunek nr 15.

7. Dotyczy pomieszczenia 1.06. Prosimy o informację, czy lada szatni jest w zakresie postępowania. Jeśli tak prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: lada szatni jest poza zakresem postępowania.

8. Dotyczy pomieszczenia 1.01. Prosimy o informację, czy siedziska widowni w ilości 126 sztuk są w zakresie postępowania. Jeśli tak prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak jest to objęte zamówieniem. Siedziska przedstawione są na rysunku D13 oraz na rysunku nr 46 (Widownia podłoga podniesiona), siedziska na rysunku tym są opisane.

9. Dotyczy pomieszczenia 0.01. Prosimy o informację czy w zakresie oferty jest wyposażenie obiektu w ściankę wspinaczkową. Jeśli tak to prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: specyfikacja ścianki wspinaczkowej w załączniku Technologia sportu.

10. Dotyczy ściany zewnętrznej typ S1. Na rysunku dotyczącym wykończenia ścian w legendzie napisano "cegła elewacyjna ręcznie formowana pełna w kolorze srebrno- szarym 21.5X 10.2X 6.5 cm, w pasie między okiennym cegła klinkerowa w kolorze antracytowo- niebieskim, cegła pełna, strukturyzowana o piaskowanym licu 24.0X 11.5X 7.1 cm, (alternatywą tynk i płytki)". Prosimy o dookreślenie zapisu



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

"alternatywą tynk i płytką" w zakresie miejsc występowania, grubości izolacji i rodzaju/wymiaru płytki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ściany S1 wykonać zgodnie z opisem z cegły ręcznie formowanej.

11. Dotyczy tynków wewnętrznych. W Specyfikacji Technicznej napisano, że tynki trzeciej kategorii. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy zakładać szpachlowania tynków pod malowanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: należy przewidzieć szpachlowanie tynków.

12. Prosimy o udostępnienie projektu zieleni i nasadzeń widocznych w projekcie architektury na rys. "ZAGOSPODAROWANIE ETAP I_HALA_200_315".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: wszystkie nasadzenia przyjąć z bukszpanu wiecznie zielonego (Buxus sempervirens), wysokości ok. 50 cm formowanego w formie ławki.

13. Branża drogowa. Prosimy o dookreślenie typów występowania poszczególnych materiałów wykończeniowych nawierzchni. W projekcie drogowym wyszczególniono tylko drogę pożarową D1 i D2. W projekcie architektury występują jeszcze ciągi piesze, miejsca rowerowe i drogi dojazdowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: warstwy dróg przyjąć zgodnie z branżą drogową, ciągi piesze zgodnie z branżą architektoniczną.

14. Dotyczy posadzek. Typ P4a - WARSTWY STROPU MIĘDZY KONDYGNACJAMI HALL (POZIOM+1) w opisie i na przekrojach architektury wykończenie z płyt terazzo, zaś na rzucie posadzek +1 wykładzina PCV. Prosimy o wyjaśnienie jakie rozwiązanie należy zastosować.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: posadzkę Hallu (Poziom +1) zaprojektowano z PCV, zgodnie z rysunkiem 17 (Rzut poziomu +1_Hala_posadzki).

15. Dotyczy posadzek. Typ P1 - P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE/ GARAŻ w opisie i na przekrojach architektury wykończenie w postaci utwardzenia powierzchniowego z impregnacją przeciwpyłową, zaś na rzucie posadzek -1 "zastosować wysokiej jakości dwuskładnikową wodną dyspersję żywicy epoksydowych, odróżnić kolorystycznie miejsca postojowe". Prosimy o wyjaśnienie jakie rozwiązanie należy zastosować, jeśli żywicę to prosimy o podanie jej grubości. Ponadto chcielibyśmy nadmienić, że na rzucie posadzek żywicę oznaczono na całej kondygnacji -1 (wraz z wszelkimi pomieszczeniami technicznymi).



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: posadzkę w garażu wykonać z żywicy we wszystkich pomieszczeniach, oprócz serwerowni, zgodnie z rysunkiem nr 15 (Rzut poziomu_ Hala posadzki)

16. Dotyczy sufitów. Prosimy o informację jak mają zostać wykonane od spodu biegi schodowe, na rzucie sufitów nie oznaczono żadnego typu, zaś na przekrojach architektury jest tylko zapis "podest żelbetowy" lub "płyta żelbetowa".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: biegi schodów i podesty od spodu wykończyć w żelbecie (surowy beton).

17. Dotyczy posadzek. Pomieszczenie 3.55 na rzucie trzeciego piętra nazwano jako "POM. TECHNICZNE". Na rzucie posadzek wyraźnie jednak oznaczono pokój oraz łazienkę, korytarz i aneks. Prosimy o wyjaśnienie jakie rozwiązanie należy zastosować.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: posadzki wykończyć zgodnie z rysunkiem nr 19 (Rzut poziomu +3_ Hala posadzki).

18. Dotyczy ścian. W przestrzeni hali garażowej pom. -1.01 ściany należy wykonać w betonie architektonicznym - zgodnie z rzutem wykończenia ścian kondygnacji -1. Prosimy o podanie minimalnych wymagań jakie ma spełniać beton architektoniczny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ściany żelbetowe na poziomie -1, wykonać z betonu samozagęszczalnego z klasą ekspozycji XC4.

19. Dotyczy przestrzeni nadsufitowej. Czy do oferty należy założyć malowanie stropów nad sufitami podwieszanymi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tylko gruntowanie.

W pomieszczeniach, gdzie jest szczelne połączenie nie zakładamy malowania sufitów,

Malowanie tylko w pom. gdzie zaprojektowano, np. lamele akustyczne, czy płyty sufitowe okrągłe, gdzie są przestrzenie otwarte.

20. Dotyczy ścian. Prosimy o informację czy pomieszczenia techniczne w piwnicy mają być tylko malowanie czy również tynkowane przed pomalowaniem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: w pomieszczeniach technicznych zaprojektowano ściany tynkowane i malowane zgodnie z dokumentacją rys. 20 tynk z malowaniem.

21. Dotyczy ścian. Prosimy o informację czy w pom 2.01 VIP panele typu 4b mają być umieszczane po całym obwodzie pomieszczenia, czy na



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

niepełnych odcinkach ścian. Na rysunku dotyczącym wykończenia ścian kond. +2 wynika, iż mają być zamontowane na ścianach przesuwnych, a z drugiej strony w legendzie jest napisane, aby zostały zainstalowane tylko na dwóch krótkich ścianach. Prosimy o wyjaśnienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Panele akustyczne zaprojektowano, na wszystkich ścianach stałych, również we wnękach między osiami 5-8.

22. Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o podanie czasu podtrzymania UPS-ów (5kW i 15kW) oraz rodzaju wejść/wyjść.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 15 minut dla 100% obciążenia UPS-a.

23. Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o podanie czasu podtrzymania oprav awaryjnych i ewakuacyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 2 godziny.

24. Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o podanie wysokości słupów oświetleniowych oraz parametrów oprav na terenie zewnętrznym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: według rysunku oprav zamontowanych na terenie uczelni.

25. Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o wskazanie parametrów równoważności dla oprav oświetlenia podstawowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: parametry oświetlenia podstawowego i równoważności wskazano w projekcie wykonawczym w części opisowej na str. 11 (pdf).

26. Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o podanie jakiego producenta przełączniki aktualnie posiada Zamawiający? Wg zapisu projektowego nowo dostarczone urządzenia aktywne muszą być tego samego producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: producent Dell.

27. W dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego nie ujęto zakresu węzła cieplnego i przyłącza sieci ciepłowniczej. Prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres jest wyłączony z przetargu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie jest to objęte zamówieniem.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

Zespół d/s Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz