



Gdynia dnia: 2022-03-23

Pismo: CRZP/15/2022/AZP/16

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa Hali Sportowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"** – znak sprawy **CRZP/15/2022/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19

1. Stolarka drzwiowa - w zestawieniach stolarki podano wysokość i szerokość w świetle otworu - z uwagi na fakt, że różni producenci mają różne wymiary ościeżnic, zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej wielkości skrzydła drzwiowego (przejścia).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki, pomniejszenie otworu drzwiowego stanu surowego o ościeżnicę maksymalnie o 7 cm

2. Stolarka drzwiowa - w zestawieniu stolarki poziom -1, poziom 0 (rys. nr 35) występują drzwi nr 3 w ilości 1 szt., natomiast na rzucie poziom 0 (rys. nr 3) występują 2 szt drzwi nr 3 - jedno o odporności ogniowej EIS30, a drugie EI30. Zwracamy się z prośbą o informację, ile drzwi i o jakiej odporności wycenić.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wycenić zgodnie z rzutem poziom 0 : jedna o odporności ogniowej EIS 30 (do klatki schodowej), drugie EI 30 do korytarza

3. Stolarka drzwiowa - w zestawieniu stolarki poziom -1, poziom 0 (rys. nr 35) nie występują drzwi nr 10, natomiast na rzucie poziom 0 (rys. nr 3) występuje 1 szt drzwi nr 10. Zwracamy się z prośbą o informację, czy wycenić drzwi nr 10 i jeśli tak, to jakie parametry dla tych drzwi przyjąć.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wycenić zgodnie z rzutem poziomym 0, drzwi nr 10

o wymiarach 180/ 225, parametry przyjąć, jak dla drzwi nr 7

4. Na rzucie poziomym +2 (rys. nr 5) w osi D/5-8 oraz w osi 11/G- występują okna o odporności na ogień EI30. Tych okien nie ma ujętych w zestawieniach stolarki. Zwracamy się z prośbą o informację czy należy wycenić te okna. Jeśli tak, to prosimy o zestawienie ze szczegółami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wycenić okna zgodnie z rys. nr 5, 3 okna o wymiarach 500X 140 cm

EI 30, 1 okno 305X 140 cm EI 30,

parametry przyjąć jak dla okna OW1 z zestawienia stolarki

5. Na rzucie poziomym +2 (rys. nr 5) występuje Fasada 6. Takiej Fasady nie ma ujętej w zestawieniach stolarki. Zwracamy się z prośbą o informację czy należy wycenić taką fasadę. Jeśli tak, to prosimy o zestawienie ze szczegółami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wycenić fasadę zgodnie z rys. nr 34, zestawienie stolarki,

Przedstawiona jest jako FASADA NR 5

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz