



Podłączenie rurociągów do istniejącej instalacji c.o. z części istniejącej. Podłączenie poprzez zawory odcinające oraz zawór równoważący.
Uwaga!
Nastwa na zaworze równoważącym wynika ze względu na brak informacji nastaw istniejącej instalacji. Podana nastawa służy do celów poglądowych projektowanej instalacji.
Parametry proj. instalacji c.o.:
30,0kPa, 34,8kW, 1183,5kg/h.




LEGENDA:

- Proj. instalacja co. zasilanie 70°C
- Proj. instalacja co. powrót 50°C
- Projektowany grzejnik higieniczny podłączenie typu "V"
Typ/ilość płyt grzewczych/wysokość/długość/moc cieplna
- Projektowany grzejnik łazienkowy.
Typ/wysokość /szerokość/Moc cieplna
- Zawór kulowy odcinający – DN równy średnicy rurociągu
- Zawór równoważący
- Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinającym
- Typ zaworu termostaticznego/nastawa/średnica nominalna
- Typ zaworu równoważącego/nastawa/średnica nominalna
- Nastawa na zaworze termostaticznym
- Nr. pomieszczenia/projektowana temp.wewnętrzna
- Rozdzielacz grzejnikowy

UWAGA:
Wszystkie grzejniki podłączyć rurą Ø16x2,00

Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiące oddzielenie p.poż należy zastosować typowe przejścia p.poż.

Rozdzielacze w wersji podtynkowej. Skrzynki podtynkowe o szerokości min. 100 cm. dla 12 sekcji. Zawory odcinające + zawory równoważące montować w przestrzeni skrzynki podtynkowej w celu łatwiejszego serwisu. Przed i za zaworem równoważącym zachować odległości wg. DTR producenta. Rozdzielacze uzbroić również w zawory spustowe oraz automatyczne odpowietrzniki



STADIUM	
Projekt wykonawczy	
BRANŻA	SANITARNA
NAZWA OBIEKTU	
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ O PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I NACZYNIOWEJ 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60; Dz. nr. 21742/20 obręb Suwałki	
TYTUŁ RYSUNKU	
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
----	CO-3
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAP/IS/0392/11 nr upr.: MAP/0223/POOS/11 w specjalności sanitarnej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KARINA LEITNER MAP/IS/0353/12 nr upr.: MAP/0229/POOS/12 w specjalności sanitarnej
DATA SPORZĄDZENIA	
15.12.2020	
INWESTOR	
Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCLAWEK	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKICH I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OBOJĘTNYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI I UTYLITY ARCHITEKTOWYMI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH PODLEŻNYCH (Dz.U.z. 80 z 2003, poz.800)	
NR. STRONY	