

LEGENDA:

- Proj. instalacja c.o. zasilanie podejście do rozdzielaczy
- Proj. instalacja c.o. powrót podejście do rozdzielaczy
- Proj. instalacja c.t. zasilanie
- Proj. instalacja c.t. powrót
- Proj. instalacja co. zasilanie podejście do grzejników
- Proj. instalacja co. powrót podejście do grzejników
- Proj. grzejnik płytowy "V" higieniczny
- Proj. grzejnik drabinkowy : [600mm]
- 015 +20 °C dwym: 1467 W — Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia strata ciepła
- R1 — Proj. rozdzielacz podtynkowy 12 sekcji
- R2 — Proj. rozdzielacz podtynkowy 12 sekcji
- R3 — Proj. rozdzielacz podtynkowy 8 sekcji
- R4 — Proj. rozdzielacz podtynkowy 8 sekcji
- TS-90-V_k 1,00 DN15 — Typ zaworu termostatycznego/nastawa/srednica nominalna
- 4217_GM 1,20 obr. DN20 — Typ zaworu równoważącego/nastawa/srednica nominalna
- 3,00 — Nastawa na zaworze termostatycznym
- Rz.s. +2,50 — Rzędna spodu rurociągu od gotowej posadzki

UWAGA!

1. Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. do której zaprojektowano włączenie.
2. Nastawa na projektowanych grzejnikach oraz zaworach równoważących dotyczy projektowanego przepływu oraz straty ciśnienia. Przed wpięciem do istniejącej instalacji należy dokonać pomiaru przepływu na istniejących zaworach równoważących.
   Po wpięciu do istniejącej instalacji całość (projektowana + istniejąca) należy wyregulować na zaworach równoważących dla wymaganego przepływu.
3. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
5. Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiące oddzielenie p.poż należy zastosować typowe przejścia p.poż.
6. Instalację c.o. do rozdzielaczy prowadzić pod stropem/w przestrzeni sufitów podwieszanych, podejścia od rozdzielaczy do grzejników w warstwach posadzkowych. Wszystkie grzejniki podłączyć rurą ø16x2,00.

SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)



STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ O PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I NACZYNIOWEJ
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60;
Dz. nr: 21742/20 obręb Suwałki

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT 5 PIĘTRA - INSTALACJA C.O. i C.T.

SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:100	CO-1

PROJEKTANT: mgr inż. ADAM LAL
MAP/IS/0392/11
nr upr.: MAP/0223/POOS/11
w specjalności sanitarnej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. KARINA LEITNER
MAP/IS/0353/12
nr upr.: MAP/0229/POOS/12
w specjalności sanitarnej

DATA SPORZĄDZENIA: 15.12.2020

INWESTOR

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIM PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.w 80 z 2000r, poz.904).

NR. STRONY