



DETAL PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI WENTYLACYJNEJ
przepływ zmienny po stronie pierwotnej stały po stronie wtórnej




ZESTWIENIE ELEMENTÓW DLA WĘZŁA REGULACYJNEGO PRZY NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU			NIEZALEŻNY OD CIŚNIENIA ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY I REGULACYJNY Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI	ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI	ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY I REGULACYJNY Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI	POMPA	FILTR	ZAWÓR ODCINAJĄCY	ZAWÓR ZWROTNY	ZAWÓR ODWADNIAJĄCY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘZA	ZAWÓR ODPOWIETRZ. Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
1	NW1 Ch	Q=23,68kW Δp=8,48 kPa G=0,309 l/s	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NW1 Ch	Q=23,68kW Δp=8,48 kPa G=0,309 l/s							Zawór zwrotny DN20	DN15	



SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)



STADIUM	
Projekt wykonawczy	
BRANŻA	
SANITARNA	
NAZWA OBIEKTU	
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ O PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I NACZYNIOWEJ 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60; Dz. nr. 21742/20 obręb Suwałki	
TYTUŁ RYSUNKU	
SCHEMATY PODŁĄCZENIA NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
----	CO-4
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAP/IS/0392/11 nr upr.: MAP/0223/POOS/11 w specjalności sanitarnej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KARINA LEITNER MAP/IS/0353/12 nr upr.: MAP/0229/POOS/12 w specjalności sanitarnej
DATA SPORZĄDZENIA	
15.12.2020	
INWESTOR	
Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
WAW e-mail: włodzimierzkaniewski@wp.pl	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1984r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR. STRONY	