



Gdynia dnia: 2022-03-30

Pismo: CRZP/15/2022/AZP/18

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa Hali Sportowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"** – znak sprawy **CRZP/15/2022/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 21-22

1. Na rzucie poziomym +2 (rys. nr 5, rys. nr 23) ścianki przesuwne Sp2-Sp5 oznaczone są jako EI30, natomiast w zestawieniu stolarki (rys. nr 36) podana jest klasa odporności ogniowej NRO. Prosimy o wskazanie w jakiej klasie odporności ogniowej wycenić ścianki przesuwne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wycenić zgodnie z rys. nr 5, nr 23- wszystkie ścianki przesuwne zaprojektowano jako ścianki o odporności ogniowej EI 30

2. Czy Użytkownik przewiduje możliwość transmitowania audio-wideo rozgrywek sportowych do mediów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z projektem teletechnicznym

3. Czy Zamawiający dysponuje warunkami i uzgodnieniem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznej na dachu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, bez wpływu mocy na sieć. Zamawiający zmienia moc paneli do 49 kW, z możliwością rozbudowy do 100 kW. Należy zamontować stelaż dla paneli o łącznej mocy 100 kW wraz z instalacją oraz panele o mocy 49 kW. z możliwością zamontowania dodatkowej ilości paneli do mocy 100 kW.

4. W jakim zakresie należy wykonać zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe wjazdu do garażu podziemnego? Dokumentacja tego nie precyzuje.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przewód grzejny w wyprowadzonym zasilaniem z rozdzielnicy hali na całej powierzchni wjazdu.

5. Czy zawarta w opisie technicznym instalacji elektrycznym informacja o możliwości dostosowania do sterowania poprzez system DALI jest aktualna? Wymóg ten nie znajduje odzwierciedlenia w pozostałej części dokumentacji projektowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową branży teletechnicznej.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

Zespół d/s Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz