



Gdynia dnia: 2022-03-30

Pismo: CRZP/15/2022/AZP/20

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ\_16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa Hali Sportowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"** – znak sprawy CRZP/15/2022/AZP.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 24

1. Czy Inwestor wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ pkt. 7.2.2.1 dotyczący doświadczenia zawodowego Kierownika Budowy. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu z:

nie mniej niż 10-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy w zakresie konstrukcji budowlanych.

na

nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie konstrukcji budowlanych tj. jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie konstrukcji budowlanych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dokonujemy zmiany warunku.**

2. Dotyczy Widowni. Prosimy o informację czy w zakresie oferty należy uwzględnić tylko dostawę i montaż krzeseł w ilości określonej na rys. Widownia - Podłoga Podniesiona (rys. 46). W przypadku konieczności uwzględnienia dodatkowych krzesełek wnosimy o podanie ilości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Należy uwzględnić dostawę i montaż krzeseł zgodnie z rys. nr 4 i nr 46 w ilości 126 krzeseł**



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

# Uniwersytet Morski w Gdyni

3. Projekt wykonawczy branża elektryczna - Hala sportowa - czy Inwestor może uzupełnić dokumentację rysunkową w plikach DWG.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** udostępniamy dokumentację.

4. Czy Inwestor wymaga, aby na czas realizacji Inwestycji Generalny Wykonawca przygotował zaplecze biurowe dla Inwestora. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie wymagań dotyczących ilości pomieszczeń oraz ich wyposażenia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** NIE

5. W jakim miejscu należy przewidzieć zrzut wody z odwodnienia wykopu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wody z odwodnienia liniowego przy wjeździe do garażu odprowadzić rurą PVC DN160 SN8 do proj. studni D4 kanalizacji deszczowej

6. Proszę o przekazanie projektu dla stalowych schodów zewnętrznych oraz ich obudowy - przekroje, tonaż.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** udostępniamy dokumentację.

7. Proszę o przekazanie projektu obudowy central wentylacyjnych - przekroje dźwigarów, słupów, płatwi, tonaż.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** udostępniamy dokumentację.

8. Proszę o przedstawienie wytycznych dla klap dymowych, wyłazów dachowych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Wytyczne dla klap dymowych i wyłazów przedstawione są na rys. nr 30,31 i 32

9. W jaki sposób ma zostać wykonana powierzchnia stropu nad płytami sufitowymi fi120 oraz 180x20 cm w pomieszczeniach VIP, sali konferencyjnej, biurach (typ 6 i 7 sufitu podwieszanego)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wykończenie, jak innych sufitów podwieszanych (gładkich) poprzez szpachlowanie i dwukrotne malowanie.

10. Proszę o potwierdzenie, że cała powierzchnia sufitu sali gimnastycznej powinna być wykonana sufitem podwieszanym 1200/600/35 zabezpieczonym przed wybijaniem - nie zostało to oznaczone na rzucie sufitów.



# Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

## Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Cała powierzchnia sufitu sali sportowej wykonana jest sufitem podwieszonym, zgodnie z rys. nr 26.

Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona

Zespół ds. Zamówień Publicznych  
Główny Specjalista

*Brunowicz*  
Anita Brunowicz