



Gdynia dnia: 2022-03-30

Pismo: CRZP/15/2022/AZP/18

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Budowa Hali Sportowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"** – znak sprawy **CRZP/15/2022/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 30

Proszę o przeprojektowanie instalacji oświetlenia, gdyż wedle naszej wiedzy projekt pierwotny nie został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1838:2013 oraz PN-EN 50172 oraz sztuką:

- brak opraw zewnętrznych przy wyjściach EW z budynku, które winny posiada wbudowaną grzałkę,
- brak opraw doświetlających punkty PPOŻ,
- niedoświetlone pom. techniczne,
- niedoświetlone pom. komunikacji,
- niedoświetlone pom. sanitarne (w tym toalety dla os. Niepełnosprawnych),
- niedoświetlone pom. przejściowe,
- niedoświetlone pom. o powierzchni powyżej 60m²,

Dodatkowo:

- na rzucie nie określono, w których miejscach znajdują się oprawy kierunkowe, a w których mogą znajdować się naklejki fluorescencyjne, przyjęto w każdym punkcie oprawę kierunkową,
- na rzucie nie określono wysokości pom. widowni znajdującej się przy hali sportowej, dodatkowo w paru miejscach brakuje opraw (poz.1) i wątpliwość budzi dobór opraw umieszczonych na poz. 2,



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Do opraw znajdujących się na widowni oraz na hali sportowej należy dodać klatki ochronne.

Należy uwzględnić założenia:

1. rozmieszczenie opraw autonomicznych
2. czas podtrzymania opraw ewakuacyjnych 3h
3. montażu opraw na wysokości ok. 2,7-3m oraz nastropowy sposób montażu opraw
4. należy zweryfikować sposób montażu opraw. W razie zmiany sposobu montażu, należy zamienić typ oprawy na odpowiedni w stosunku 1:1.
5. oprawy kierunkowe na ścianach i nad drzwiami montować na wysokości co najmniej 2m
6. wszystkie punkty PPOŻ nie zaznaczone na rzutach (np. apteczki, ROP itp.) należy doświetlić dodatkową oprawą
7. dokładną lokalizację oświetlenia kierunkowego wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić z Rzeczoznawcą Ppoż. opiniującym projekt
8. obliczenia natężenia oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1838:2013 oraz PN-EN 50172

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu zmieniony projekt instalacji elektrycznej w wersji pdf i dwg.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

Zespół d/s Zamówień Publicznych
Główny Specjalista
Anita Brunowicz
Anita Brunowicz