



Gdynia dnia: 2022-03-30

Pismo: CRZP/15/2022/AZP/19

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa Hali Sportowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"** – znak sprawy **CRZP/15/2022/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 31

1. Dot. branży elektrycznej - czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa Access Point'ów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Poza zakresem zamówienia.

2. Dotyczy stolarki okiennej - prosimy o podanie wytycznych/parametrów dla nawiewników okiennych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wycenić nawiewniki higrosterowane 25 do 30 m³/h.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz