

Suwałki, dnia 06/04/2022r.

L.dz. SZW.DZI.262. 125/10/TP/WU/2022

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 10/TP/WU/2022**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy znamionowej min 350 kVA, w stacji transformatorowej S-1 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Czy akceptujecie zmianę na 318kVA, moc silnika 291kW (nie 305kW ze specyfikacji) taki jest łatwiej dostępny i nie trzeba czekać 10tygodni. Druga sprawa to wielkość SZRa proponujemy 630A do tego agregatu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry zespołu prądowłczego zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wielkość SZRa - 630A.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy rozdziału 5 ust. 1 SWZ oraz załącznika nr 2 w § 2 ust 1 umowy w następujący sposób:

Rozdział 5 ust.1 SWZ :

Jest:

Okres realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

Powinno być:

1. Okres realizacji zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy.

§ 2 ust.1 umowy :

Jest:

1. Dostawa wraz z montażem i przeprowadzonym szkoleniem w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie **30** dni od dnia zawarcia umowy .

Powinno być:

Dostawa wraz z montażem i przeprowadzonym szkoleniem w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie **3 miesięcy** od dnia zawarcia umowy .

W związku z powyższym ,Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 12/04/2022r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 12/04/2022r. godz. 12:00

Termin związania z ofertą : 11/05/2022r.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmiany SWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 10/TP/WU/2022 z dnia 29/03/2022r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach