



Gdynia dnia: 2022-04-12

Pismo: CRZP/46/2022/AZP

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@umg.edu.pl](mailto:zampubl@umg.edu.pl)

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ\_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa i montaż chłodni wody oraz dodatkowego wyposażenia dla Wydziału Mechanicznego UMG w Gdyni"** – znak sprawy **CRZP/46/2022/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Proszę o podanie temperatur wody chłodzonej w wieżach (wlot/wylot) i temperatury powietrza otoczenia.

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

max dolot 60

max odlot 30

temperatura otoczenia -10 do 30

Kierownik Zamawiającego lub  
osoba upoważniona

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
i kosztorysowania  
*[Podpis]*  
mgr inż. Arkadiusz Stec