

ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA KABLOWA

OBIEKT: BUDYNEK KUCHNI CENTRALNEJ
INWESTOR: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ARES INWESTYCJI: ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
REWIZJA: 00

Lp.	Oznaczenie kabla (początek : koniec)	P _s	I _B	I _{N1}	I _{N2} =I _{N1} × r	I ₂	Typ kabla	L	ΔU	I _n ≤ (k _p × I _{dd})	I ₂ ≤ 1,45 × (k _p × I _{dd})
		[kW]	[A]	[A]	[A]	[A]		[m]	[%]	[-]	[-]
RGnn (BUDYNEK KUCHNI CENTRALNEJ)											
1	RGnn : T25	53,8	91,5	125,0	125	200,0	YKYżo 5x 70	55,0	0,48	125,0 ≤ 141,1	200,0 ≤ 204,6
2	RGnn : T26	7,5	12,8	16,0	16	25,6	YKYżo 5x 4	55,0	1,17	16,0 ≤ 24,5	25,6 ≤ 35,5
3	RGnn : T27	15,6	26,5	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	0,98	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9
4	RGnn : T28	3,0	5,1	16,0	16	25,6	YKYżo 5x 2,5	55,0	0,75	16,0 ≤ 18,0	25,6 ≤ 26,1
5	RGnn : T29	19,0	32,3	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	1,19	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9
6	RGnn : T30	3,3	5,6	16,0	16	25,6	YKYżo 5x 2,5	55,0	0,83	16,0 ≤ 18,0	25,6 ≤ 26,1
7	RGnn : T31	62,4	106,1	125,0	125	200,0	YKYżo 5x 70	55,0	0,56	125,0 ≤ 141,1	200,0 ≤ 204,6
8	RGnn : T32	31,8	54,1	63,0	63	100,8	YKYżo 5x 25	55,0	0,80	63,0 ≤ 72,7	100,8 ≤ 105,4
9	RGnn : T33	31,8	54,1	63,0	63	100,8	YKYżo 5x 25	55,0	0,80	63,0 ≤ 72,7	100,8 ≤ 105,4
10	RGnn : T34	22,5	38,3	50,0	50	80,0	YKYżo 5x 16	55,0	0,88	50,0 ≤ 57,6	80,0 ≤ 83,5
11	RGnn : T35	22,5	38,3	50,0	50	80,0	YKYżo 5x 16	55,0	0,88	50,0 ≤ 57,6	80,0 ≤ 83,5
12	RGnn : T36	22,5	38,3	50,0	50	80,0	YKYżo 5x 16	55,0	0,88	50,0 ≤ 57,6	80,0 ≤ 83,5
13	RGnn : T37	16,0	27,2	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	1,00	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9
14	RGnn : T38	16,0	27,2	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	1,00	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9
15	RGnn : T39	16,0	27,2	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	1,00	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9
16	RGnn : T40	22,0	37,4	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	1,38	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9
17	RGnn : T41	22,0	37,4	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	1,38	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9
18	RGnn : T42	22,0	37,4	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	1,38	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9
19	RGnn : T43	22,0	37,4	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	1,38	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9
20	RGnn : T44	27,2	46,2	63,0	63	100,8	YKYżo 5x 25	55,0	0,68	63,0 ≤ 72,7	100,8 ≤ 105,4
21	RGnn : T45	27,2	46,2	63,0	63	100,8	YKYżo 5x 25	55,0	0,68	63,0 ≤ 72,7	100,8 ≤ 105,4
22	RGnn : T46	27,2	46,2	63,0	63	100,8	YKYżo 5x 25	55,0	0,68	63,0 ≤ 72,7	100,8 ≤ 105,4
23	RGnn : TA1	14,1	31,2	50,0	50	80,0	YKYżo 5x 16	55,0	0,55	50,0 ≤ 57,6	80,0 ≤ 83,5
24	RGnn : TWK1	61,6	136,1	160,0	160	256,0	YKYżo 5x 95	55,0	0,41	160,0 ≤ 190,1	256,0 ≤ 275,6
25	RGnn : RWC	4,1	9,0	40,0	40	64,0	YKYżo 5x 10	55,0	0,25	40,0 ≤ 46,8	64,0 ≤ 67,9