

ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA KABLOWA

OBIEKT: BUDYNEK TRAFOSTACJI
INWESTOR: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ARES INWESTYCJI: ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
REWIZJA: 00

| Lp. | Oznaczenie kabla (początek : koniec) | P _s | I _B | I _{N1} | I _{N2} =I _{N1} x r | I ₂ | Ilość kablów | Typ kabla | L | ΔU | I _n ≤ (k _p x I _{ada}) | I ₂ ≤ 1,45 x (k _p x I _{ada}) |
|----------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------|------|---|--|
| | | [kW] | [A] | [A] | [A] | [A] | | | [m] | [%] | [-] | [-] |
| RGnnTS (TRAFOSTACJA) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TR : RGnnTS | 630,0 | 910,4 | 1600,0 | 910 | 1319,5 | 2 | YKXS 4x 240 | 12,0 | 0,18 | 910,0 ≤ 1092,6 | 1319,5 ≤ 1584,3 |
| 2 | RGnnTS : RGnn | 432,2 | 671,6 | 1000,0 | 800 | 1160,0 | 2 | YKXS 4x 240 | 70,0 | 0,72 | 800,0 ≤ 937,8 | 1160,0 ≤ 1359,8 |
| 3 | RGnnTS : TPW | 6,9 | 10,7 | 50,0 | 50 | 80,0 | 1 | YKYzo 5x 16 | 8,0 | 0,04 | 50,0 ≤ 72,0 | 80,0 ≤ 104,4 |
| 4 | RGnnTS : TOZ | 7,1 | 11,1 | 50,0 | 50 | 80,0 | 1 | YKYzo 5x 16 | 8,0 | 0,04 | 50,0 ≤ 72,0 | 80,0 ≤ 104,4 |
| 5 | RGnnTS : BK | 240,0 | 346,8 | 400,0 | 400 | 640,0 | 1 | YKYzo 5x 240 | 8,0 | 0,09 | 400,0 ≤ 546,3 | 640,0 ≤ 792,1 |
| | | | | | | | | | | | | |