



INSTALACJE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE INWESTORA:

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

- OP1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA PARKOWA/OGRODOWA DO MONTAŻU NA SŁUPIE 4m
20W, LED, 2920mm, 4000K; IP54; IK09, sr. – 448mm;
SŁUP: Aluminiowy stożkowy, h=4m, śr. górna słupa #60mm
- Projektowany kabel oświetleniowy prowadzony w ziemi, w rurze ochronnej typu DWK50 na całej długości
- Projektowany kabel elektroenergetyczny prowadzony w ziemi, w rurze ochronnej typu DWK50 na całej długości
- Projektowany kabel SN (15kV)
- Studnia kablowa SKR-2
rama ciężka, pokrywa 40t
1650 x 1060 x 1360mm (dt. x sz. x wys.)
- Projektowana rura ochronna wg opisu na rysunku

LEGENDA TELETECHNICZNA

- Rura sztywna HDPE #110/6,3
(układana na głębokości 0,7m)
- Studnia kablowa SKR-1(1)
rama ciężka, pokrywa 40t
1080 x 640 x 810mm (dt. x sz. x wys.)

UWAGI:

- Przejście kabli elektrycznych przez ściany zewnętrzne budynku należy zabezpieczyć przed przenikaniem gazów i wilgoci.
- Kable elektroenergetyczne należy układać zgodnie z normą N-SEP-004.
- W miejscach skrzyżowania kabli oświetleniowych i energetycznych z innymi instalacjami w rurach typu DWK, a w miejscach skrzyżowań z drogami i chodnikami w rurach ochronnych typu SRS.

Inwestor | Investor

SZPITAL WOJEWÓDZKI
w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

Projektant

graphit
#beAhead

Stepińska 22/30/424
00-739 Warszawa
(22) 718 30 40
www.graphit.pl

Projektant	mgr inż. Łukasz Chokuj	MAZ0058/PINBE20
Współpraca		
Sprawił	mgr inż. Krzysztof Osuch	MAZ0599/PW0E/12
Imię, Nazwisko		Nr upr. Podpis

Branża Elektryczna

Nazwa i adres inwestycji | Project Name and Address

Budowa instalacji zewnętrznej telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej dla nowo budowanych budynków kuchni centralnej i budynku techniczno - gospodarczego, ul. Juraszów 7-19 w Poznaniu, działki nr 2/21, 2/17, obręb Gołęcin, arkusz 27

Tytuł rysunku | Drawing title
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

Faza/Phase:	Skala/Scale:	Data/Date:
Projekt Wykonawczy	1:500	11.02.2022

Project. No.	Stage	Origin.	Role	Doc. Type	Zone	Level	Number
21009	PW	GIT	UT	EL	XX	XX	01000

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OPRAW ZEWNĘTRZNYCH Z TABLICY TOZ

