



- LEGENDA
- INSTALACJA HYDRANTOWA
 - ODP ODPOMIETRZENIE PIONU
 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA
 - ZAWÓR ODCINAJĄCY
 - ZAWÓR PIOTYTETU
 - WODOMEIRZ
 - DN50 ŚREDNICA PRZEWODU INSTALACJI HYDRANTOWEJ
 - HP25/30/G HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 Z WĘŻEM O DŁUGOŚCI 30m SKRZYŃKA HYDRANTOWA Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ

- Uwagi
- RYSEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM.
 - PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZESUWNE ORAZ ODLEGŁOŚCI PIONOWE I POZIOME STANOWIĄCE GRANICE WYDZIELONYCH STREF POŻAROWYCH NALEŻY WYKONAĆ W ATESTOWANYCH PRZEJŚCIACH POŻAROWYCH O ODPORNOŚCI RÓWNEJ ODPORNOŚCI PRZEGRODY
 - WYKONAWCA POWINIEN SKOORDYNOWAĆ ROBOTY MIĘDZYBRANŻOWO.
 - PUNKTY STAŁE, PRZESUWNE ORAZ ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PUNKTAMI MOCOWAŃ NALEŻY PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PRODUCENTA RUR.
 - WYKOŃCZENIE ORAZ KOLORYSTYKA HYDRANTÓW ORAZ ZAWORÓW HYDRANTOWYCH ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM ARCHITEKTONICZNYM

PRZEWODY HYDRANTOWE WYKONANE BĘDĄ Z MATERIAŁÓW:

- Z RUR STAŁOWYCH OCYKOWANYCH (PN16) ŁĄCZONYCH NA GWINT

Investor | Investor

SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19 60-479 Poznań

Projektant

graphit
#beAhead

Stępińska 22/30/424 00-739 Warszawa (22) 718 30 40 www.graphit.pl

Projektant	mgr inż. Kamila Baraniak	WKPI/0157/PWOS/16	
Współpraca	mgr inż. Kinga Łosiewicz		
	mgr inż. Iwona Borowska		
Sprawdził	mgr inż. Katarzyna Kawka	LUB/0130/PBS/15	
	Imię , Nazwisko	Nr upr.	Podpis

Branża Sanitarna

Nazwa i adres inwestycji | Project Name and Adress

Budowa kuchni centralnej, budynku gospodarczo-technicznego, zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego, ul. Juraszów 7/19 Poznań, działka nr 2/21, obręb Gołęcin

Tytuł rysunku | Drawing title
SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Faza/Phase:	Skala/Scale:	Data/Date:
Projekt Wykonawczy	-	11.02.2022

Project. No.	Stage	Origin.	Role	Doc. Type	Zone	Level	Number
21009	PW	GIT	MP	SD	ZA	LX	50006