

Poznań, 30.09.2021

numer ZD/16670/2021

Piotr Czech TPF Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu szpital - rozbudowa wielkopolskiego centrum specjalistycznego zlokalizowanego w miejscowości Poznań ul. Juraszów 7/19, dz. nr 1/6; 2/17.

Niniejsze oświadczenie wydaje się dla Szpital Wojewódzki w Poznaniu na podstawie art. 7 ust 14 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami), dotyczącego udzielenia informacji, że istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu szpital - rozbudowa wielkopolskiego centrum specjalistycznego w miejscowości Poznań, ul. Juraszów 7/19, dz. nr 1/6; 2/17, z mocą przyłączeniową w wysokości 1 MW.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy obiekt został zakwalifikowany do III grupy przyłączeniowej. W związku z powyższym obiekt zostanie przyłączony do sieci SN-15 kV. Dla zasilania obiektu konieczna jest:

1. Przystosowanie sieci SN-15kV do nowych warunków pracy.
2. Budowa stacji 15/0,4 kV/kV mocą i typem przystosowanej do potrzeb obiektu.
3. Budowa zasilania stacji, o której mowa w pkt. 2 linią SN-15 kV.

Enea Operator Sp. z o.o. wykona zadanie określone w pkt. 1 jako własną inwestycję, natomiast **zakres określony w pkt. 2 i 3 należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora** i po wykonaniu pozostanie na jego majątku

Przyłączenie ww. obiektu nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych i robót budowlano-montażowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia przez Enea Operator Sp. z o.o. do prac projektowych i budowlano-montażowych. W celu przyłączenia ww. obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia (druki dostępne są na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach obsługi klienta). Jednocześnie informujemy, że na terenie objętym planowaną inwestycją **istnieje sieć elektroenergetyczna**. Podczas prac budowlanych należy od tej sieci zachować odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, należy wystąpić do Enea Operator Sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia tej kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.

Termin ważności przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia.


Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Enea Operator Sp. z o.o. w Oddział Dystrybucji Poznań nr telefonu 61 884 3957, 61 884 3958.

k.o.
RR



Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

Enea Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI
WYDZIAŁ KRAJOWY


NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl