

# ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Temat:	Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji pn.: "Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - Budynek F" przy ul. Juraszów w Poznaniu																
L.p.	otwór	głębokość [m]	rodzaj gruntu wg PN-B-02480:1986 na podstawie analizy makroskopowej	rodzaj gruntu wg PN-B-02480:1986 na podstawie analizy granulometrycznej	rodzaj gruntu wg PN EN ISO 14688 na podstawie analizy granulometrycznej	wilgotność naturalna $w_n$ [%]	granica plastyczności $w_p$ [%]	granica płynności $w_L$ [%]	stopień plastyczności $I_L$ [-]	wskaźnik plastyczności $I_p$ [-]	wskaźnik pęcznienia $I_s$ [-]	zawartość substancji organicznej $I_{om}$ [%]	uziarnienie				współczynnik filtracji (wg USBSC „wzór amerykański”) $k$ [m/h]
													$f_{z+k}$ [%]	$f_p$ [%]	$f_{\pi}$ [%]	$f_i$ [%]	
1	1	11,2	Πp	-	-	23,25	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-	-	-
2	2	12,7	GΠ	-	-	18,92	-	-	-	-	-	3,40	-	-	-	-	-
3	3	13,7	GΠ	-	-	17,43	-	-	-	-	-	3,30	-	-	-	-	-