



1. Poziom posadowienia:  
-1,60=210,40 m n.p.m.  
Grubość warstwy stabilizującej po wybraniu gruntu istn. -0,9+1,60 m.

BETON C25/30 (B30)  
STAL A-IIIN (B500B)  
OTULINA ZBROJENIA  $c_{nom}=5,0$  cm

|  |   |
|--|---|
| TEMAT: Budowa budynku usługowego (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)       | PROJEKTANT: inż. Zofia Krzeczowska upr. BHP-385/82        |
| ADRES: dz. nr 525, obręb 0011 Zakrzów jedn. ewidencyjna 121004_5 Niepolomice | SPRAWDZIŁ: mgr inż. Zbigniew Wandorff upr. BPP-8388/97/79 |
| INWESTOR: Gmina Niepolomice Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepolomice           | BRANŻA: konstrukcja STADIUM: Projekt wykonawczy           |
| PRZEDMIOT: RZUT FUNDAMENTÓW  | SKALA: 1:100; 1:50 DATA: 03.2022 NR RYS.: K1              |