



- LEGENDA:
- GRANICA STREF POŻAROWYCH - REI 120
 - WYDZIELENIA POŻAROWE - EI 60
 - OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH - EI 30
 - DOJŚCIA EWAKUACYJNE
 - PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - HYDRANTY DN 25
 - ZAWORY DN 52
 - PRZEDSIÓNEK PRZECIWPÓŻAROWY
 - DŹWIG DLA EKIP RATOWNICZYCH
 - MINIMALNA ODPORNOŚĆ OGNIOWA ZAMKNIĘC:
 - EI 60
 - EI 30
 - DYMOSZCZELNOŚĆ
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
 - CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
 - NUMER KLATKI SCHODOWEJ
 - NAZWA STREFY POŻAROWEJ

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19, 60-479 POZNAŃ	
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie: - § 2 ust. 3a rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 15, poz. 690 ze zmianami), - § 13 ust. 4 rozp. z 24 lipca 2009 r. (Dz. U. nr 124, poz. 1030).	
Nazwa rysunku: RZUT 1 PIĘTRA	
Opracował: mgr inż. Kazimierz Miedziński Rzecznikowa budowlana Lista rzeczoznawców bud. woj. poznań, upr. nr 46/93 Uprawnienia budowlane w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej nr 147/65	Nr rys. 04
	Skala: 1:200
RZECZOWNIA DLA SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH	
inż. Jacek Podyma Nr upr. 656/2016	
Czerwiec 2021	

© Materiały opracowania chronione pod prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994a, Nr 24, poz. 82, z późn. zm.) Materiały opracowane przez Rzecznikową budowlaną i Rzecznikową budowlaną w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej w celu udzielenia pomocy technicznej w zakresie budownictwa.

- XXX - NIEPRAWIDŁOWOŚCI (EKSPERTYZA 2015 r. - POSTANOWIENIE WKW PSP 156/2015, 156-1/2015 [E])
- XXX - ELEMENTY DO WYKONANIA (EKSPERTYZA 2015 r. - POSTANOWIENIE WKW PSP 156/2015, 156-1/2015 [E]); ORAZ PB)
- XXX - NIEPRAWIDŁOWOŚCI - EKSPERTYZA 2021 r.
- XXX - ELEMENTY WSKAZANE DO WYKONANIA EKSPERTYZA 2021 r.