



- LEGENDA:**
- GRANICA STREF POŻAROWYCH - REI 120
  - WYDZIELENIA POŻAROWE - EI 60
  - OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH - EI 30
  - DOJŚCIA EWAKUACYJNE
  - PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE
  - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
  - HYDRANTY DN 25
  - ZAWORY DN 52
  - PRZEDSIONEK PRZECIWOPOŻAROWY
  - DŹWIG DLA EKIP RATOWNICZYCH
  - MINIMALNA ODPORNOŚĆ OGNIOWA ZAMKNIĘĆ:
    - EI 60
    - EI 30
  - DYMOSZCZELNOŚĆ
  - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
  - CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
  - NUMER KLATKI SCHODOWEJ
  - NAZWA STREFY POŻAROWEJ

- NIEPRAWIDŁOWOŚCI (EKSPERTYZA 2015 r. - POSTANOWIENIE WKW PSP 156/2015, 156-1/2015 [E1])
- ELEMENTY DO WYKONANIA (EKSPERTYZA 2015 r. - POSTANOWIENIE WKW PSP 156/2015, 156-1/2015 [E1]; ORAZ PB)
- NIEPRAWIDŁOWOŚCI - EKSPERTYZA 2021 r.
- ELEMENTY WSKAZANE DO WYKONANIA EKSPERTYZA 2021 r.

Obiekt:	SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19, 60-479 POZNANŃ	
	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ W TRYBIE: - § 2 ust. 3a rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami), - § 13 ust. 4 rozp. z 24 lipca 2009 r. (Dz. U. nr 124, poz. 1030).	
Temat:	RZUT IX PIĘTRA	
Opracował:	mgr inż. Kazimierz Miedziński Rzecznik budowlany Lista rzeczozn. bud. woj. poz. nr 46/93 Uprawnienia budowlane w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej nr 147/65	Nr rys. 12
	RZECZCZONAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH	Skala: 1:200
Opracował:	inż. Jacek Podyma Nr upr. 656/2016	Czerwiec 2021

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpowszechniane i kopiowane jedynie w całości.  
Autor opracowania: J.P. Prokaj, Jacek Podyma