

LEGENDA:

- REI 120** - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
- REI 60** - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60
- REI 120** - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120
- REI 60** - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60
- EI 60** - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
- EI 60** - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60, DYMOSZCZELNE
- EI 60** - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60 PRZEZNACZONE DO NAPRAWY
- REI 120** - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
- EI 60** - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60
- EI 60** - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
- EI 30** - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
- EI 60** - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60, DYMOSZCZELNE
- D** - DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU I EWENTUALNEJ WYMIANIE
- O+SL** - OKNO NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Z SIŁOWNIKIEM umożliwiającym otwarcie drzwi w czasie pożaru, wpięte w SSP
- D+SL** - DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Z SIŁOWNIKIEM umożliwiającym otwarcie drzwi w czasie pożaru, wpięte w SSP
- lokalizacja ręcznego przycisku zwalnającego/zamykającego drzwi pporz.**

- IVETA/POZ/11/d** - DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 DYMOSZCZELNE)
- IVETA/POZ/1/dr** - DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE (BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)
- IVETA/POZ/9/T** - DRZWI TECHNICZNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)
- Nowoprojektowane ściany w zabudowie lekkiej GK o odporności ogniowej EI60**
- Nowoprojektowane ściany w zabudowie lekkiej GK o odporności ogniowej EI120**
- Nowoprojektowane ściany murowane o odporności ogniowej EI120**
- Nowoprojektowane szachty wraz z przebiegami w stropach wykonane w zabudowie lekkiej GK wg przyjętej odporności ogniowej z drzwiami rewizyjnymi**

OZNACZENIA - drzwi, okna:


- szerokość maksymalnego przejścia w świetle ościeżnicy
- szerokość przejścia w świetle ościeżnicy skrzydła podst.
- wysokość drzwi w świetle ościeżnicy od wykończonej posadzki
- odporność pożarowa
- TYP drzwi

OZNACZENIA - zestawy samozamykaczy do drzwi ppoż.:

SET	TYP	Nazwa zestawu
SET 1	1 - skrzydło	TS 3000 + szyna
SET 2	1 - skrzydło	TS 3000 + szyna z blokada elektromagnetyczną
SET 3	1 - skrzydło	TS 5000 + szyna
SET 4	1 - skrzydło	TS 5000 + szyna z blokada elektromagnetyczną
SET 5	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 3000 + szyna ISM - koordynacja zamykania
SET 6	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 5000 + szyna ISM - koordynacja zamykania
SET 7	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 3000 + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami elektromagnetycznymi
SET 8	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 5000 + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami elektromagnetycznymi
SET 9	1 - skrzydło	TS2000 + szyna

UWAGA:

- PRZED WYKONANIEM WSZYSTKIE WYMIARY* SPRAWDZIĆ NA NATURZE (*WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W CM)
- WYMIARY PODSTAWOWE DRZWI PODANE W "ŚWIETELNE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU"
- WYSOKOŚĆ DRZWI MIN. 200 CM W "ŚWIETELNE OŚCIEŻNICY"
- RYСУNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.I.N. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.
- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PO DOKONANIU ODKRYWEK UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, PRZEBIECIA DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU PRZY UL. JURASZÓW 7/19 POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - IV ETAP PRZEBUDOWY.			
 STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 ARCHITEKT BARBARA LIBER-SKARBEEK BIURO: 60-189 POZNAŃ, UL. ROLNA45B/19, KOD: 603 337 422. E-MAIL: B.LIBER@CUBE27.PL WWW.CUBE27.PL WWW.PRZYKLEPI.PL WWW.FOTOTAPETA27.PL	OBIEKT:	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR
	INWESTOR:	PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	Podpis
		MGR INŻ. ARCH. BARBARA LIBER-SKARBEEK	15/08/DOIA
		PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	
		MGR INŻ. WOJCIECH LEWANDOWSKI	4183/Gd/89
		OPRACOWANIE KONSTRUKCJA:	
		MGR INŻ. TOMASZ SCHNEIDER	
SKALA:	DATA:	TYTUŁ RYSUNKU:	ARCH./BRANŻA/
1:100	09/2018	RZUT DACHU BUD. "B".	KONSTR. PW/IV ETAP/A_K/B_06