

OŚWIETLENIE

DLW

D4N

D4W

D3N

D3W

EA-L

EW-L

FL 7188

OPRAWA EWAKUACYJNA AMATECH - DISCRET LD W 2LED IP20
MONTAŻ: WPU SZCZANA W SUFIT
WYKONANIE: OPRAWA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO

OPRAWA EWAKUACYJNA AMATECH - DISCRET D4N 4LED IP20
MONTAŻ: NATYNKOWY DO SUFITU
WYKONANIE: OPRAWA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO

OPRAWA EWAKUACYJNA AMATECH - DISCRET D4W 4LED IP20
MONTAŻ: WPU SZCZANA W SUFIT
WYKONANIE: OPRAWA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO

OPRAWA EWAKUACYJNA AMATECH - DISCRET D3N 3LED IP20
MONTAŻ: NATYNKOWY DO SUFITU
WYKONANIE: OPRAWA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO

OPRAWA EWAKUACYJNA AMATECH - DISCRET D3W 3LED IP20
MONTAŻ: WPU SZCZANA W SUFIT
WYKONANIE: OPRAWA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO

OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA AMATECH - EMAX ALU LED (JEDNO I DWU STRONNA)
MONTAŻ: NATYNKOWY
WYKONANIE: ALUMINIUM ANODYZOWANE KOLORU SREBRNEGO


OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA AMATECH - EMAX W LED (JEDNO I DWU STRONNA)
MONTAŻ: WPU SZCZANA W SUFIT
WYKONANIE: OPRAWA METALOWA MALOWANA PROSZKOWO

OPRAWA KIERUNKOWA DYNAMICZNA AMATECH - FL6100 (JEDNO STRONNA)
MONTAŻ: NATYNKOWY

UWAGA:
- PRZED WYKONANIEM WSZYSTKIE WYMIARY* SPRAWDZIĆ W NATURZE
(*WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W CM)

RYSunEK NALeŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALeŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU PRZY UL. JURASZÓW 7/19 POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH – IV ETAP PRZEBUDOWY.				
 STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 STUDIO PROJEKTÓW ARCHITEKT BARBARA LIBER-SKARBK BIURO: 40-189 POZNAŃ, UL. ROLNA46B/19, KOM: 603 337 422, E-MAIL: B.LIBER@CUBE27.PL WWW.CUBE27.PL WWW.PRZETYLEK.PL WWW.FOTOTAPETA27.PL	OBIEKT: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19	IMIE I NAZWISKO	NR UPR	PODPIS
		PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	15/08/DOIA	
		PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE:		
		INWESTOR:	MGR INŻ. ARCH. BARBARA LIBER-SKARBK	
SKALA: 1:100	DATA: 09/2018	TYTUŁ RYSUNKU: OŚWIETLENIE AWARYJNE RZUT W PIĘTRA BUD. "C"	MGR INŻ. PAWEŁ POMYKAŁSKI	WK/P/0386/ PW/OE/09
			OPRACOWANIE INST. ELEKTRYCZNE:	
			INŻ. GRZEGORZ DOMAŃSKI	110/90/PW
			BRANŻA: INST. ELEKT.	

UWAGA!
DOSTOSOWAĆ I ZACHOWAĆ KONTYNUACJE NUMERACJI, ADRESÓW ELEMENTÓW OŚWIETLANIA AWARYJNEGO DO ZREALIZOWANYCH ETAPÓW PRZEBUDOWY.