

	Czujka optyczna
	Czujka multisensorowa
	Moduł sterujący (symbol ogólny)
	Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
	Pożarowy Głośnik Sufitowy do pomieszczeń mokrych
	Pożarowy Głośnik Sufitowy
	Pożarowy Głośnik Sufitowy Naścienny
	Puszka PIP
	Elektrozaczep NC
	Silownik

UWAGA:

- Przewody poza korytem prowadzić w rurach osłonowych oraz pod tynkiem
- Dla systemów SSP i DSO projektuje się dedykowane koryta kablowe
- Pętle dozorowe systemu pożarowego wykonać przewodem HTKSHek 1x2x0,8mm
- Do głośników DSO prowadzić przewód HTKSH 1x2x1,4mm PH90
- Przy montażu elementów systemu SSP należy uwzględnić etapowanie prac
- Należy otworzyć linie do istniejącego systemu czujek p.poz
- Istniejące elementy systemu p.poz oznaczono na szaro

1/1

1/1 - numer linii / numer elementu w linii

L1b/ 1,5W nr linii / moc głośnika

<p>Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 13, e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl NIP: 667-125-78-54</p>			
FACH / PHASE			
PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ / SUBJECT			
PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA DLA POTRZEB ODDZIAŁU KLINICZNEGO GASTROENTEROLOGICZNEGO W BUD. NR 3, PIĘTRO VII - STRONA POŁOŻONA			
ADRES / ADDRESS			
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 85-681 BYDGOSZCZ WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE jedn. ew. 046101_1obrgb 0124dz. ew. nr 6/18			
BRANŻA / INDUSTRY			
TELEKOMUNIKACJA			
INWESTOR / CLIENT			
10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ			
PROJEKTANT / DESIGNER		NADZ. C/NAZWIŚCIE/PRAWNEDZ. POPISE/ SIGNATURE	
MGR DARIUSZ RYBACZYK		WAM/0052/ZHOT/05	
OPISOWANIE / OPISANIE			
Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną			
BRANŻOWY/BRANŻE BY		NADZ. C/NAZWIŚCIE/PRAWNEDZ. POPISE/ SIGNATURE	
MGR INŻ. PIOTR RACZYŃSKI		WAM/0104/POOT/08	
OPISOWANIE / OPISANIE			
Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej			
OPISOWANIE / OPISANIE BY		POPISE/ SIGNATURE	
inż. Zbigniew Szukis			
TEMAT / SUBJECT		NR DOKUMENTU / DRAWING NUMBER	
RZUT VII PIĘTRA - instalacja SSP, DSO i oddymiania		PW_T_03	
DATA / DATE		SKALA / SCALE	

	Czujka optyczna
	Czujka multisensorowa
	Moduł sterujący (symbol ogólny)
	Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
	Pożarowy Głośnik Sufitowy do pomieszczeń mokrych
	Pożarowy Głośnik Sufitowy
	Pożarowy Głośnik Sufitowy Naścienny
	Puszka PIP
	Elektrozaczep NC
	Słownik

1. Przewody poza korytem prowadzić w rurach osłonowych oraz pod tynkiem
2. Dla systemów SSP i DSO projektuje się dedykowane koryta
3. Pętle dozorowe systemu pożarowego wykonać przewodem HTKDSHKE 1x2x0,8mm
4. Do głośników DSO prowadzić przewód HTKSH 1x2x1,4mm PH90
5. Przy montażu elementów systemu SSP należy uwzględnić etapowanie prac
6. Należy otworzyć linie do istniejącego systemu czujek p.poż
7. Istniejące elementy systemu p.poż oznaczono na szkicu

 1/1 - numer linii / numer elementu w linii

L1b/ 1.5W nr linii / moc głośnika

**Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji
Allplan Sp. z o.o.**
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz,
tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11
e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl
NIP: 967-125-78-54

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU
KLINICZNEGO GASTROENTEROLOGICZNEGO W BUD. NR 3,
PIETRO VII - STRONA PÓŁNOCNA

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 85-681 BYDGOSZCZ
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
jedn. ew. 046101 10bręb 0124dz. ew. nr 6/18

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROJEKTANT / DESIGNER	NR DEC. O NADANIU LEPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
MGR DARIUSZ RYBACZYK	WAM/0052/ZHOT/05	

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY
Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SPRAWDZIŁ/VERIFIED BY	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIENI	PODPIS / SIGNATURE

MGR INŻ. PIOTR RACZYŃSKI	WAM/0104/POOT/08
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY	
http://www.piotr-raczynski.pl	

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej	
OPRACOWANIE / DRAFTED BY	PODPIS / SIGNATURE

inż. Zbigniew Szukis		
TEMAT / SUBJECT	NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER	REWIZJA

DRAWING NUMBER	
RZUT VII PIETRA - instalacja SSP, DSO i oddymiania	PW_T_03

DATA / DATE		SKALA / SCALE			

LUTY 2022	1:100
-----------	-------