



ZP/69/B/22

Poznań dnia: 2022-08-...<sup>02</sup>

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Roboty remontowe w obiektach UAM, 3 części"** – znak sprawy **ZP/69/B/22**.

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Bardzo proszę o podanie barwy światła oprawy-dot. cz. 2 wymiany oświetlenia w sali wykładowej nr XVII w budynku Collegium Minus.

**Odpowiedź: Barwa światła neutralna - 4000K.**

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

YD